

# 威海市崮山净水厂深度处理工程高低压配电工程

## 答疑回复（七）

各潜在投标人：

一、现对威海市崮山净水厂深度处理工程高低压配电工程做如下答复：

（一）、问题 1：清单表格中，低压熔断器规格：Ir1 =1000A，是改造断路器还是调整定值？原框架断路器 Ir1 是否能调整到 1000A？

54		3. 规格：800*1000*2200 4. 含母排、槽钢底座制作及安装、除锈、刷油等					
55	45	030404020001 1. 名称：熔断器 2. 规格：Ir1=1000A 小电器	个	3.00			

回复：详见图纸说明，是调整整定值，原设计图纸中的设备可以调整到 1000A。

山东同力建设项目管理有限公司

2021 年 9 月 27 日

