

关于大岚河河道清淤景观改造工程答疑回复

1、问：清单项目编码 04B001 项计量单位为 m^2 ，是否应为 m^3

答：应为 m^3 。

2、问：清单项目编码 050102003001 项计量单位为株（丛），是否应为株

答：计量单位为株。

3、问：清单项目编码 050102008006 项目特征描述里（15-20 盆/ m^2 ）20 芽/墩, 是否为 15-20 芽/墩

答：为 15-20 芽/墩。

4、问：清单项目编码 050102008008 项目特征描述里（42 盆/ m^2 ）48 盆/ m^2 ，是否为 42 盆/ m^2

答：为 42 盆/ m^2 。

5、问：清单项目编码 050102008019 项目特征描述里（25-30 墩/ m^2 ）30 墩/ m^2 , 是否为 25-30 墩/ m^2

答：为 25-30 墩/ m^2 。

6、问：清单项目编码 050102009001 项目特征描述里（25-30 墩/ m^2 ）30 墩/ m^2 , 是否为 25-30 墩/ m^2

答：为 25-30 墩/ m^2 。

7、问：现场考察河流有大量水需要进行排水工作，清单项目及措施项目都没有此排水费用。排水费用本次未考虑到招标文件中，排水费用按照实际施工发生工程量经双方签证确认工程量为准，单价按财审部门审定的价格为准，据实结算。

答：排水费用按照实际施工发生工程量经双方签证确认工程量为准，单价按财审部门审定的价格为准，据实结算。

山东志诚工程咨询管理有限公司

2022. 12. 21

