

乳山引入海阳核能供暖项目电力供应配套

序号	疑问
1	1. 清单编制说明中无暂列金额取费要求，请明确暂列金额是正常取费还是不取规费税金直接计入？
2	环网柜是否需要配置DTU？
3	双回电源同一路径同一方向分别建设排管及工井，现场可施工场地是否满足建设需求
4	北郊和西郊的外网路径图中，中间头所在位置的工井是直通井、转角井还是三通井？无具体规格型号，请明确
5	西郊10KV路径示意图中，最后顶管至热电厂内，厂内是否需要新做工井？
6	北郊10KV路径示意图末端两个DSTJ井是否为进配电室的工井？
7	西郊和北郊10KV路径示意图末端至配电室的路径图纸无体现，可否补充？
8	北郊10KV路径示意图末端两个DSTJ井是否为进配电室的工井？

疑问回复

回复
暂列金正常取费
按环网柜设计详图
控制价按规范编制，可勘察现场，自行确定是否满足建设要求
各种电缆井有平面图、有大样图，按设计要求
按图纸
设计路径仅设计到该井，至配电室无设计图纸
至配电室无具体设计图纸
否