

威海市民中心及 5A/5B/6A/6B 商务办公楼电线电缆采购

答疑及补充通知（一）

各潜在投标人：

现对威海市民中心及 5A/5B/6A/6B 商务办公楼电线电缆采购招标文件的问题做如下回复：

1、招标文件 第五章 技术标准及供货要求： WDZ 电线、NH-RVS 电线、WDZAN 电缆、YTTW 矿物电缆须具有检测机构出具 的型式试验检测报告。疑问：1. 在招标文件的材料清单内（标书 68-72 页）没有 WDZAN 等级的电缆。为什么标书内电缆要求提供（WDZAN 电缆）等级的型式试验报告？疑问：2. YTTW 矿物质绝缘电缆不在生产许可证范围内，只有行业标准。投标企业能否提供委托第三方检测机构出具的委托检测报告？（YTTW 的委托检测报告和型式检验报告数值是一样的）

答：

疑问 1、请提供 WDZBN 等级及以上电缆产品型式试验检测报告。

疑问 2、YTTW 矿物质绝缘电缆，须提供第三方检测机构的型式试验检测报告。

2、招标文件评分办法模板 1.3 条原文：

1.3	电线电缆产品 相关证件	合格制	上传word或pdf格式的文档 生产商的电线电缆的全国工业产品生产许可证（含明细，许可证的生产许可范围须包含清单中所有电线电缆的种类）；RVS、RVVP系列产品3C认证证书；WDZ电线、NH-RVS电线、WDZAN电缆、YTTW矿物电缆须检测机构出具的型式试验检测报告的彩色扫描件。
-----	----------------	-----	--

现变更为：

电线电缆产 品相关证件	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档 生产商的电线电缆的全国工业产品生产许可证（ 明细须包含：塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆 ）；RVS、RVVP 系列产品 3C 认证证书；WDZ 电线、NH-RVS 电线、 WDZBN 等级及以上电缆 、YTTW 矿物电缆须检测机构出具的型式试验检测报告的彩色扫描件。
----------------	-----	--

注：以上内容如影响投标文件的编制，请在 2023 年 8 月 18 日 17：00 前以书面形式提出异议，如不提出，视为以上答疑及补充通知内容不影响正常投标。

山东同力建设项目管理有限公司
2023 年 8 月 17 日

