

威海市河库水系连通工程新增米山电站阀门井 招标文件疑问回复

问题：1、工程量清单中弯头的壁厚是 8mm，施工图设计的弯头壁厚是 20mm，以哪个为准？2、工程量清单中压力表量程 0-1Mpa，施工图设计的压力表量程 0-0.25Mpa，以哪个为准？

回复：均以工程量清单中规格为准。

若投标人认为本次澄清的内容影响投标文件的编制，请于澄清通知发布后及时提出，否则视为不影响投标文件编制。

山东坤泰工程咨询管理有限公司

2023. 9. 28

