

cI202311006 威海市民中心及 5A/5B/6A/6B 商务办公楼高低压设备项目

疑问汇总及答复

编号：003

疑问1：本次招标5个配电室，每个配电室系统图中均配置云平台，但清单中只有审批大厅东侧配电室中有一套电力监控云平台，请问本次投标仅审批大厅东侧配电室需要配置云平台？还是五个配电室共用一套云平台放在审批大厅东侧？

答复：按清单要求5个配电室按一套系统进行报价。

疑问2：

29 报价说明：1. 火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块均含在箱体报价中。
2. 柜内主母线及进线柜到变压器母线供应含在配电柜报价中，主母线安装不在本次范围内。
3. 柜体的通讯功能含管线设备的安装调试等需在本次报价中综合考虑。
4. 上述所列单价为全费用单价，税金为13%。

请明示此部分包含配电柜哪些设备的安装调试？

答复：按设计及电力部门验收要求进行报价。

山东省鲁成招标有限公司

2023 年 10 月 26 日

