

# cI202416001 文登区 168MW 燃煤热水锅炉及配套设施项目高压开关柜项目疑问汇总及答复

编号：001

疑问 1：图纸中有多功能电度表和多功能仪表，多功能仪表也有计量功能。请问多功能电度表是否需要报价？如果需要报价图纸中没有型号，是否可以提供具体型号？

答复：需要配备多功能仪表，不需要配备多功能电度表。

疑问 2：微机智能防爆装置是否需要报价？如果需要报价图纸中没有型号，是否可以提供具体型号和品牌？

答复：不需要配备微机智能防爆装置。

招标人：威海市文登热电有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

2024 年 07 月 09 日