

威海市环翠区污水处理厂工程施工

答疑通知（四）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂工程施工招标文件的问题做如下回复：

一、现针对威海市环翠区污水处理厂工程-臭氧制备车间提出如下问题：

问题：设备采购及安装文件和图纸中，关于臭氧设备间的闭式内循环水管材质均为碳钢，技术规格书中的闭路循环冷却水管道 304 不锈钢材质两处不一致，请明确是否采用 304 不锈钢材质？

答：采用 304 不锈钢材质

山东同力建设项目管理有限公司

2024年7月16日

