

威海市环翠区污水处理厂工程施工

答疑通知（五）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂工程施工招标文件的问题做如下回复：

一、工艺设备安装类：

1. 清单 4597、4638、4722 项电气配线 ZRBV-3*2.5mm² 是否应为 ZRBV-2.5mm²?

4597> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*2.5mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	35.77
4638> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*2.5mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	35.68
4722> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*2.5mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	6200.10

回复：是

2. 清单 4598、4639、4723 项电气配线 ZRBV-3*4mm² 是否应为 ZRBV-4mm²?

4598> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*4mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	49.17
4639> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*4mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	48.96
4723> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-3*4mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	393.84

回复：是

3. 清单 4724 项电气配线 ZRBV-5*4mm² 是否应为 ZRBV-4mm²?

4724> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-5*4mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	80.73
--	---	-------

回复：是

4. 清单 4725 项电气配线 ZRBV-5*6mm² 是否应为 ZRBV-6mm²?

4725> 03041100 配线1.名称:电气配线2.型号、规格:ZRBV-5*6mm ² 3.材质:铜芯4.配线部位:综合考虑	m	58.95
--	---	-------

回复：是

山东同力建设项目管理有限公司

2024 年 7 月 18 日

