

临港区、文登区供热管网能力提升保障工程用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及保温管件  
采购项目澄清

项目编号：威招审（c1202414002）号

项目名称：临港区、文登区供热管网能力提升保障工程用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及保温管件采购项目

澄清内容：招标文件里的附表：材料表关于预制直埋保温热煨弯管（部分）规格型号为总长 6 米，相应的备注里标明的是弧长 10 米，两侧各 1m 直管段，这前后有悖，请答疑。

答复：材料表关于预制直埋保温热煨弯管（部分）规格型号为总长 6 米，相应备注应为弧长 5 米，两侧各 0.5 米直管段。

众成工程管理集团有限公司

2024年8月16日

