

## 黄海路排水改造工程澄清

黄海路排水改造工程现做澄清如下：

1. 护栏相关图纸详见附件。

2. 清单第 64-71 项“项目名称 项目特征”调整描述如下，以此为准。请各投标单位自行修改导出后的 Excel 格式清单报价文件（其他内容保持不变）并上传至商务标补充附件中。

64	040504 001006	砌筑检查井 1. $\phi$ 1000 砖砌圆形雨污水检查井，具体做法详见 20S515, 页 28 2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层，150mm 厚 C30 混凝土底板，M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用 M10 防水水泥砂浆，井内外均用 M10 防水水泥砂浆抹面厚度 20mm，抹面范围详见 20S515, 页 27，踏步按设计要求综合考虑 3. 井盖材质、规格：球墨铸铁井盖 $\phi$ 700mm（单独列项） 4. 圆形井井径 $\phi$ 1000，井深按照 2130mm 考虑，适用管径 300。 6. 模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	13.00		
65	DB060	砖砌检查井调整 $\pm 0.1$ 米 1. 砖砌圆形雨水检查井，具体做法详见 20S515, 页 28 2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用 M10 防水水泥砂浆，井内外均用 M10 防水水泥砂浆抹面厚度 20mm，抹面范围详见 20S515, 页 27，踏步按设计要求综合考虑 3. 圆形井井径 1000，井深调整 $\pm 0.1$ m	座	13.00		
66	040504 001007	砌筑检查井 1. $\phi$ 1000 砖砌圆形污水检查井，具体做法详见 20S515, 页 28 2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层，150mm 厚 C30 混凝土底板，M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用 M10 防水水泥砂浆，井内外均用 M10 防水水泥砂浆抹面厚度 20mm，抹面范围详见 20S515, 页 27，踏步按设计要求综合考虑 3. 井盖材质、规格：球墨铸铁井盖 $\phi$ 700mm（单独列项） 4. 圆形井井径 1000，井深按照 3000mm 考虑，适用管径 500。 6. 模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	2.00		
67	DB061	砖砌检查井调整 $\pm 0.1$ 米 1. 砖砌矩形污水检查井，具体做法详见 20S515, 页 28 2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用 M10 防水水泥砂浆，井内外均用 M10 防水水泥砂浆抹面厚度 20mm，抹面范围详见 20S515, 页 27，踏步按设计要求综合考虑 3. 圆形井井径 1000，井深调整 $\pm 0.1$ m	座	2.00		

68	040504 001008	砌筑检查井 1. $\phi$ 1500砖砌圆形污水检查井，具体做法详见20S515, 页28 2. 100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板，M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用M10防水水泥砂浆，井内外均用M10防水水泥砂浆抹面厚度20mm，抹面范围详见20S515, 页27，踏步按设计要求综合考虑 3. 井盖材质、规格：球墨铸铁井盖 $\phi$ 700mm（单独列项） 4. 圆形井井径1500，井深按照2680mm考虑，适用管径800。 6. 模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	60.00		
69	DB062	砖砌检查井调整 $\pm 0.1$ 米 1. 砖砌矩形污水检查井，具体做法详见20S515, 页28 2. M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用M10防水水泥砂浆，井内外均用M10防水水泥砂浆抹面厚度20mm，抹面范围详见20S515, 页27，踏步按设计要求综合考虑 3. 圆形井井径1500mm，井深调整 $\pm 0.1$ m	座	60.00		
70	040504 001009	砌筑检查井 1. $\phi$ 1800砖砌圆形污水检查井，具体做法详见20S515, 页28 2. 100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板，M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用M10防水水泥砂浆，井内外均用M10防水水泥砂浆抹面厚度20mm，抹面范围详见20S515, 页27，踏步按设计要求综合考虑 3. 井盖材质、规格：球墨铸铁井盖 $\phi$ 700mm（单独列项） 4. 圆形井井径 $\phi$ 1800，井深按照2680mm考虑，适用管径1000。 6. 模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	17.00		
71	DB063	砖砌检查井调整 $\pm 0.1$ 米 1. 砖砌圆形污水检查井，具体做法详见20S515, 页28 2. M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆、三角灰均用M10防水水泥砂浆，井内外均用M10防水水泥砂浆抹面厚度20mm，抹面范围详见20S515, 页27，踏步按设计要求综合考虑 3. 圆形井井径1800mm，井深调整 $\pm 0.1$ m	座	17.00		

山东志诚工程咨询管理有限公司

2024年11月27日

