

环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程-峰北路至润河
路段保温管及管件采购项目疑问答复

编号：001

各潜在投标人：

关于环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程-峰北路至润河路段保温管及管件采购项目（招标编号：CL202411004）招标文件疑问现做如下澄清及答复：

疑问：项目报价明细表第 9、10 项回水限制单价大于供水限制单价，55、56 项回水限制单价大于供水限制单价。请问是否上述几项供回水价格，是否填反？

8	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制保温管（长期耐温 120℃、PN25）	Φ133×8.0/Φ220×4.0	20#	m	48	GB/T29047-2021	220.67
9	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温三通（跨越型（长期耐温 120℃、PN25）	主管道：Φ1420×20.0/Φ1565×18.0 支管：Φ630×12.0/Φ760×12.0	Q355B	个	2	GB/T29047-2021	17571.50
10	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温三通（跨越型（长期耐温 120℃、PN25）	主管道：Φ1420×22.0/Φ1665×18.0 支管：Φ630×12.0/Φ760×12.0	Q355B	个	2	GB/T29047-2021	15483.00
11	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温三通（直三通）（长期耐温 120℃、PN25）	主管道：Φ1420×20.0/Φ1565×18.0 支管：Φ630×12.0/Φ760×12.0	Q355B	个	1	GB/T29047-2021	11197.00

55	直埋保温热煨弯管（长期耐温 120℃、PN25）	Φ1420×22.0/Φ1665×18.0 4°~10° 总长 9m	Q355B	个	15	GB/T39246-2020	51664.00
56	直埋保温热煨弯管（长期耐温 120℃、PN25）	Φ1420×20.0/Φ1565×18.0 4°~10° 总长 9m	Q355B	个	15	GB/T39246-2020	59586.00

答复：填写反了，供水管道壁厚厚，单价要高于回水管单价。第 9、10 、55、56 项单价如下表

9	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温三通（跨越型（长期耐温 120℃、PN25）	主管道：Φ1420×20.0/Φ1565×18.0 支管：Φ630×12.0/Φ760×12.0	Q355B	个	2	GB/T29047-2021	15483.00
10	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温三通（跨越型（长期耐温 120℃、PN25）	主管道：Φ1420×22.0/Φ1665×18.0 支管：Φ630×12.0/Φ760×12.0	Q355B	个	2	GB/T29047-2021	17571.50

55	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温热煨弯管（长期耐温 120℃、PN25）	Φ1420×22.0/Φ1665×18.0 4°~10° 总长 9m	Q355B	个	15	GB/T39246-2020	59586.00
56	高密度聚乙烯无缝外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温热煨弯管（长期耐温 120℃、PN25）	Φ1420×20.0/Φ1565×18.0 4°~10° 总长 9m	Q355B	个	15	GB/T39246-2020	51664.00

山东省鲁成招标有限公司

2025 年 3 月 25 日

