

关于“威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目  
地块一”质疑回复

项目名称：威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一

项目编号：sg202512017

问题 1、清单项 011001005002 保温隔热楼地面中清单描述无内容，请明确具体部位及做法。

56	011001005002	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位： 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度： 3. 隔气层材料品种、厚度： 4. 粘结材料种类、做法： 5. 防护材料种类、做法：	m2	72.58		
----	--------------	---	----	-------	--	--

回复 1：详见新上传 GCZJ 格式文件

问题 2、清单中描述不清：

（1）蹲便器是手按冲洗还是脚踏冲洗？

回复 2：脚踏阀

（2）挂便器是感应式还是手按式冲洗？

回复：感应式

（3）脸盆龙头是普通式还是感应式？

回复：普通式

（4）多联机空调系统风口材质没有描述？

回复：清单有描述的按清单描述，无描述的详见图纸设计说明

问题 3、保修期条款中保修费用由承包人负责，界限划分太模糊，是否可以明确为因承包人施工质量导致的费用由承包人承担，其他责任人导致的维修，费用由相应责任人承担？

回复 3：按合同条款。

问题 4、2#船厂房暂估价中没有抗震支吊架的暂估价？

回复 4：有，详见工程量清单

问题 5、办公楼避雷网格工程量只有 38.4 米，是否没有考虑屋面暗埋部分，以及五层顶，4 层顶的女儿墙及暗埋部分？量差太悬殊？是否修改

回复 5：按招标工程量清单进行投标报价

问题 6、应急照明系统，消防报警联动系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统的主机部分不在本标段图纸和清单内（电气系统图中标注“位于园区消防监控室内”）。监控室是否与本标段同时施工？如不同步，本标段的上述系统施工完毕后无法调试和验收。后期的配合及品牌统一事宜，本次招标是否有相关要求？

回复 6：按招标工程量清单进行投标报价，后期的配合及品牌同意事宜在投标报价时综合考虑。

其他注意事项：系统内上传图纸及新 GCZJ 格式

威海正华工程咨询管理有限公司

2025 年 4 月 1 日

