

威海市环翠区污水处理厂工程-安防、监控、自控工程

答疑通知（一）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂工程-安防、监控、自控工程招标文件的问题做如下回复：

1、招标文件“分部分项工程量清单与计价表”第 256 项和第 257 项关于变电站与鼓风机站中的相关项目特征描述与对应的图纸不符。具体如下：

招标文件中的 CPU 的相关模块描述是：8 路 AI 模块 4 块；8 路 AO 模块 2 块；16 路 DI 模块 9 块；16 路 DO 模块 5 块。PLC 专用柜 1 台。

而相关图纸中要求是：8 路 AI 模块 13 块；8 路 AO 模块 4 块；16 路 DI 模块 28 块；16 路 DO 模块 15 块。PLC 专用柜 2 台。

答：图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2、“细格栅、曝气沉砂池、超细格栅及进水质分析间自控图纸”和“综合加药间及机修间自控图纸”均做了变更，主要更改了电缆和配管的长度，但招标文件“分部分项工程量清单与计价表”中第 40、41、42、43、46、241、244 项中相关电缆和配管长度均为未更改的长度。

答：图纸与清单不符的以清单为准，图纸以本次上传图纸为准。

3、我司关注到贵集团在威海市公共资源交易网发布的威海市环翠区污水处理厂工程 - 安防、监控、自控工程招标公告，对其中项目经理（项目负责人）的资格要求，我司进行了深入研究与内部评估。？目前，我司拥有机电工程一级注册建造师执业资格且同时具有安全生产考核合格证（B 证）的项目经理，均已在其他项目中担任重要职务，无法调配至此次威海市环翠区污水处理厂工程。但我司在污水处理工程领域同样经验丰富，具备专业的技术团队与完善的项目管理体系。现我司拥有持有二级建造师（机

电工程专业）执业资格且具备安全生产考核合格证（B 证）的优秀项目经理，其在过往的类似工程项目中积累了丰富的实战经验，在工程质量把控、进度管理及安全施工等方面均有着出色的表现。基于此，我司特向贵集团发函询问，在此次威海市环翠区污水处理厂工程 - 安防、监控、自控工程招标中，是否可以接受具备二级建造师（机电工程专业）执业资格及安全生产考核合格证（B 证）的人员担任项目经理（项目负责人）。若可以，我司将尽快安排该项目经理准备相关投标材料；若暂不接受，烦请贵集团告知。

答：按照机电工程注册建造师执业资格要求，本项目须为机电工程一级注册建造师。

注：以上内容如影响投标文件的编制，请于 2025 年 4 月 3 日 17:00 前以书面形式提出异议，如不提出，视为以上答疑通知内容不影响正常投标。

发布人：山东同力建设
项目管理有限公司

发布时间：2025 年 4 月 2 日