

# 威海市环翠区污水处理厂工程-安防、监控、自控工程

## 答疑通知（二）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂工程-安防、监控、自控工程招标文件的问题做如下回复：

1、“分部分项工程量清单与计价表”第 124、127、128、129、130、235 项，图纸里为成套设备厂家配套提供，不应在自控报价表里体现。

答：图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。


2、招标文件中的清单与 gczj 文件中的清单内容不一致，以何为准？

（1）招标文件中的清单 157 至 181 项内容与 gczj 文件中的清单 157 至 181 项内容不一致。截取 157 至 160 项示例如下：

招标文件中的清单：

157	030507008005	监控摄像设备	1.名称:一体化球型网络摄像机 2.类别:400万像素, POE供电, IP67, 具备行为分析, 入侵报警, 移动侦测等功能; 配现场控制箱(SS304), 内置端子, 防电涌单元, 安装支架等; 1/2.8"CMOS,彩色0.005Lux,@(F1.6,AGC ON); 焦距4.8mm~110mm, 23倍光学变焦; 压缩标准H.264/H.265/MJPEG; 配套红外灯照射距离0~100m; 1个RJ45网口; 水平0~360°, 垂直-15~90° 4.配套红外灯照射距离0~100m 5.配套视频前端箱,内置端子, 电源适配器,防电涌单元等 6.安装方式:配套3m不锈钢安装立柱 7.其他: 含前端箱至设备的网线、跳线等电线	台	2		
158	030507008006	监控摄像设备	1.名称:一体化半球型网络摄像机 2.类别:400万像素, 星光级, POE供电, 1/2.8"CMOS, 焦距: 2.8~12mm电动变焦, 最低照度0.002Lux(F1.6,AGC ON);0Lux开启红外;压缩标准H.264/H.265/MJPEG; IP66;支持移动侦测,越界侦测 3.配套视频前端箱,内置端子, 电源适配器,防电涌单元等 4.安装方式:壁装 5.其他: 含前端箱至设备的网线、跳线等电线	台	4		
159	030605001017	过程分析仪表	1.名称:在线氨氮分析仪 2.规格型号: 离子选择电极法 3.功能:量程: 量程: 0~10mg/L; 测量原理: 水杨酸-靛酚蓝法; 精度: ±3% FS; 4~20mA输出; 220VAC供电; LCD显示; 立柜安装; IP55; 配套安装附件 4.变送器安装方式: 支架安装 5.其他: 含传感器至变送器之间的连接电缆等附件 6.调试要求:满足规范要求	套	1		
160	030501005004	插箱、机柜	1.名称:UPS机柜 2.型号、规格:UPS机柜 800X600X2200(宽X深X高,底部槽钢100)前开门, 含柜内配套附件 3.基础形式:槽钢基础	台	1		

gczj 文件中的清单:

157	030605001017	 过程分析仪表 1. 名称: 在线氨氮分析仪 2. 规格型号: 离子选择电极法 3. 功能: 量程: 量程: 0~10mg/L; 测量原理: 水杨酸-靛酚蓝法; 精度: ±3%FS; 4~20mA输出; 220VAC供电; LCD显示; 立柜安装; IP55; 配套安装附件 4. 变送器安装方式: 支架安装 5. 其他: 含传感器至变送器之间的连接电缆等附件 6. 调试要求: 满足规范要求	套	1.00	0.00	0.00	
158	030608010008	专用线缆 1. 名称: 计算机屏蔽电缆 2. 型号: DJYPVP22-2*2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 芯数: 4芯 5. 敷设方式: 综合考虑	m	1990.00	0.00	0.00	
159	030608010009	专用线缆 1. 名称: 计算机屏蔽电缆 2. 型号: DJYPVP-2*2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 芯数: 4芯 5. 敷设方式: 综合考虑	m	25.00	0.00	0.00	
160	030608010010	专用线缆 1. 名称: 计算机屏蔽电缆 2. 型号: DJYPVP22-3*2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 芯数: 6芯 5. 敷设方式: 综合考虑	m	150.00	0.00	0.00	
161	030608011005	线缆头 1. 名称: 计算机屏蔽电缆终端 2. 芯数: 4对芯	个	46.00	0.00	0.00	
		分部小计					
		0305 建筑智能化工程					
		本页小计					

答: gczj 清单转化为招标文件中的清单时会出现顺序不同的情况, 以 gczj 文件通过软件打开的清单为准。如有疑问, 请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话: 0631-5819292。

(2) 招标文件中的清单与 gczj 文件中的清单部分项目顺序不一致

例如: 招标文件中的清单第 230 项

229	030501012010	交换机	1. 名称: 双环网工业以太网交换机 2. 参数: 4个千兆光纤接口, 8个电口 3. 其余详见图纸	套	1			
230	030414007001	不间断电源	1. 名称: UPS电源 2. 容量: 3KVA	系统	1			

在 gczj 文件中的清单第 240 项

240	030414007001	不间断电源	1. 名称: UPS电源 2. 容量: 3KVA	系统	1.00	0.00	0.00	
241	030409010001	浪涌保护器	1. 名称: 信号防电涌单元 2. 功能: 进入PLC控制系统的所有AI/AO/DI/DO/RS485信号; 满足D1类高能量测试 3. 安装形式: 控制室端	套	1.00	0.00	0.00	

答: gczj 清单转化为招标文件中的清单时会出现顺序不同的情况, 以

gczt 文件通过软件打开的清单为准。如有疑问，请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2025 年 4 月 10 日

