

威海市环翠区污水处理厂配电室工程

答疑通知（一）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂配电室工程招标文件的问题做如下回复：

1. 清单中缺少火灾监控主机、直流屏、照明箱（图纸有，清单没有）？

答：此部分内容不在威海市环翠区污水处理厂配电室工程招标范围内。

2. 清单中缺少配电室照明，电缆沟支架，基础槽钢（图纸有，清单没有）？

答：配电室照明，电缆沟支架不在威海市环翠区污水处理厂配电室工程招标范围内；

招标文件内 030413001001 铁构件清单项中包含配电室设备基础槽钢。

			3.安装方式:接地母线暗敷			
57	030413001001	铁构件	1.名称:配电室设备基础埋件 2.材质:型钢	kg	1073.7843	
			1.规格:30*4			

3. 清单中没有马达控制柜进线电缆（图纸有，清单没有）？

答：见清单编制说明第七项“图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准”。

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2025 年 4 月 17 日

