

威海市环翠区污水处理厂配电室工程

答疑通知（二）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂配电室工程招标文件的问题做如下回复：

1、设备汇总表中缺少配电室照明箱和直流屏设备列项。

答：详见威海市环翠区污水处理厂配电室工程答疑通知（一）问题 1。

2、《清单编制说明》二十四条第 8 小条中“SVG 柜、APF 柜等低压无功补偿部分”表达整柜（含内部模块 柜体 布线等）整机按照约定品牌的档次采购供货吗？（注：常规做法是内部器件按照品牌档次，外柜体盘厂自行成套），请明确。

答：内部元器件按照品牌档次，柜体厂家自行成套提供。

3、配电室照明、插座是否需要中标方施工？直流屏电缆是否需要中标方施工？
配电室安全工器具是否需要中标方提供？

答：照明器具、插座及安全工器具不在配电室的招标范围内，所以此部分不需要中标方施工。直流屏电缆不需要中标单位施工。

4、室外电缆终端头、肘型头清单中缺项目，是否补充？

答：室外电缆清单中有终端头的项，肘型头图纸未设计，如施工过程中需要增加，可在后期结算中增加此内容。

5、答疑通知（一）中提到漏电主机不含，请问配电柜中的漏电器件是否配置，仅预留位置？

答：配电柜成套安装，柜体中包含漏电器件。

注：以上内容如影响投标文件的编制，请于 2025 年 4 月 24 日 17:00 前以书面形式提出异议，如不提出，视为以上答疑通知内容不影响正常投标。

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2025 年 4 月 23 日

