

威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目汽轮发电机组及其附属设备采购澄清

序号	招标文件要求		招标方澄清
	条目	简要内容	
1	汽轮机设备招标文件 2.2.14 电动机	(8) 在额定电压条件下，低压电动机启动电流倍数不大于 8.5 倍额定电流。	(8) 在额定电压条件下，低压电动机启动电流倍数不大于 6.5 倍额定电流（特别是交流润滑油泵电机）
2	汽轮机设备招标文件 2.2.7 汽轮机润滑油系统	a) 直流电动机符合下列要求： 1) 启动电流不超过电动机额定电流的 5 倍。	a) 直流电动机符合下列要求： 1) 启动电流不超过电动机额定电流的 3.5 倍。 并且采取限流措施后要保证直流油泵能可靠启动。

序号	澄清	招标方回复
1	投标方中锅炉公司、汽轮机公司、电机公司为上级（集团）股份有限公司全资子公司。（集团）股份有限公司签署的燃煤发电项目中锅炉、汽轮机、发电机设备供货合同分别由三大主机公司生产制造（股份有限公司与三大主机公司分签合同），且为设备单一供货商。 2022 年 1 月，各集团深化改革，将原煤电产业板块经营业务全部转移至锅炉公司、汽轮机公司、电机任公司执行。三大主机公司按产品类型承继（集团）股份有限公司的相应业绩。请招标方确认，我公司提供的承继（集团）股份有限公司的相应业绩，满足招标方业绩评标要求。	满足
2	针对煤电项目投标，汽轮机与发电机设备由集团下属不同主体分别供应。集团出据证明签约的业绩实际由下属主体供货及投运，请招标方确认同意将此业绩作为我单位有效业绩。	同意

众成工程管理集团有限公司

2025 年 6 月 9 日

