

澄 清

各潜在投标人：

我单位现就威海有色科技园住宅楼项目电梯工程招标文件中的电梯参数现作如下澄清：

- 1.本次招标的所有电梯均有机房，消防电梯为具备消防功能的电梯。
- 2.本项目所有电梯的轿厢尺寸为投标单位按照招标文件已给的参数自行设计的参数，且满足国家验收规范要求并通过验收即可；投标单位的报价由投标单价综合考虑，施工过程中不因参数改变而调整综合单价。

招标代理机构：山东佳展建设工程管理有限公司



2025年11月17日 8:30