


深海工程高端装备产业基地配电工程

招标答疑及回复（一）

各潜在投标人：

问题 1: 招标清单序号 65、66、67, 顶管路径长 180m(5 根 MPP175+1 根 MPP100)、电缆沟路径长 1420 米；图纸中 A-A 截面（顶管）路段为 A1 至 B1，路径长为 580 米与清单不符，请问以哪个为准？



65	CB021	顶管 1. 管道规格：MPP 电缆导管 Φ 100*10mm 2. 土质、地下环境：松砂石及以下，地下原有管线需自行确认 3. 工作内容：顶管工作坑、泥浆清理、外运、顶管及电缆保护管等所有工作内容 4. 其他详见设计图纸	m	180.00
66	CB022	顶管 1. 管道规格：MPP 电缆导管 Φ 175*14mm 2. 土质、地下环境：松砂石及以下，地下原有管线需自行确认 3. 工作内容：顶管工作坑、泥浆清理、外运、顶管及电缆保护管等所有工作内容 4. 其他详见设计图纸	m	900.00
67	CB023	电缆警示板 1. 材质：聚合塑料电缆警示板 2. 规格：-500*5mm 3. 包含警示板埋地敷设的所有工作内容	m	1420.00

回复：经现场查勘，A-A 截面现场有三个路口考虑顶管施工，除三个路口外的管路满足正常开挖的施工条件，按照开挖埋管考虑，顶管工程量以清单工程量为准。

如各潜在投标人认为此答疑影响投标文件制作，请于 2025 年 12 月 11 日 12:00 前在系统中提出，否则视为无意见。

招标人名称：威海华重明乐贸易有限公司
招标代理机构：山东富尔工程咨询管理有限公司
2025 年 12 月 10 日

