

招标编号：sg202413009

# 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#

## 配电工程

### 施工招标文件



招 标 人：威海华滋海洋工程有限公司

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

日 期：2024 年 5 月



# 目 录

第一章投标邀请书（代资格预审合格通知书）	4
第二章 投标人须知	5
投标人须知前附表	5
1. 总则	11
1.1 项目概况	11
1.2 资金来源和落实情况	11
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	11
1.4 投标人资格要求	11
1.5 费用承担	12
1.6 保密	12
1.7 语言文字	12
1.8 计量单位	13
1.9 踏勘现场	13
1.10 投标预备会	13
1.11 偏离	13
2. 招标文件	13
2.1 招标文件的组成	13
2.2 招标文件的澄清	14
2.3 招标文件的修改	14
3. 投标文件	14
3.1 投标文件的组成	14
3.2 投标报价	15
3.3 投标有效期	15
3.4 投标保证金	15
3.5 资格审查资料	16
3.6 投标文件的编制	16
4. 投标	16
4.1 投标文件的递交	16
4.2 投标文件的修改与撤回	17
5. 开标	17
5.1 开标时间和地点	17
5.2 开标程序	17
5.3 开标异议	18
6. 评标	18
6.1 评标委员会	18
6.2 评标原则	19
6.3 评标	19
6.4 中标候选人公示	19
6.5 评标结果异议	19
7. 定标	19
7.1 定标委员会	19
7.2 中标候选人履约能力审查	20
7.3 定标	20

8. 合同授予.....	20
8.1 中标人公示媒介及期限.....	20
8.2 定标结果异议.....	21
8.3 中标通知.....	21
8.4 履约担保.....	21
8.5 签订合同.....	21
8.6 特别强调.....	21
9. 重新招标和不再招标.....	21
9.1 重新招标.....	21
9.2 不再招标.....	22
10. 纪律和监督.....	22
10.1 对招标人的纪律要求.....	22
10.2 对投标人的纪律要求.....	22
10.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求.....	22
10.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求.....	22
10.5 投诉.....	22
11. 电子招标投标.....	23
附件一：开标记录表.....	24
附件二：问题澄清通知.....	24
附件三：问题的澄清.....	25
附件四：中标通知书格式.....	25
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	26
附件六：人员和业绩信息录入要求.....	29
附件七：扫黑除恶电话及招标投标投诉电话.....	30
一、评标方法.....	31
二、评审标准.....	31
三、评标程序.....	35
3.1 初步评审.....	35
3.2 详细评审.....	36
3.3 投标文件的澄清和补正.....	36
3.4 评标结果.....	36
四、定标.....	36
4.1 定标方法.....	36
4.2 定标结果.....	37
第四章 合同条款及格式.....	38
第五章 工程量清单.....	68
第六章 图纸.....	120
第七章 技术标准和要求.....	120
第八章 投标文件格式.....	121

## 第一章投标邀请书(代资格预审合格通知书)

各资格预审申请通过单位于 2024年 3 月 25 日 17 时 00 分 前  
进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海华滋海洋工程有限公司 地址：威海经区泊于镇黄石圈湾 联系人：杜佳朔 电 话：0631-5992205
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路 78-3 号 联系人：王颖、边忠文 电话：0631-5893538
1.1.4	项目名称	华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程
1.1.5	建设地点	位于威海市经区崮山镇沙龙王家村东北
1.1.6	建设规模	主要包括图纸和清单内全部内容。最大电压等级为 10KV。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	12 个月
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<b>一、投标企业资格要求</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、持有合法独立法人营业执照；</li> <li>2、投标人具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；</li> <li>3、投标人具有电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；</li> <li>4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标；</li> <li>5、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人；</li> <li>6、投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录；</li> <li>7、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；</li> </ol>

		<p>8、投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单。</p> <p><b>二、项目负责人（项目经理）资格要求</b></p> <p>1、具有机电工程二级及以上注册建造师注册证书；同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p><b>注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记。</b></p>
1.4.2	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题</p>
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间及形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题</p>
2.2.2	招标文件的澄清形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.1	招标控制价	本项目招标控制价：5697284.40 元，各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币伍万元整</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在</p>

		<p>投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘<b>投标保证金管理</b>’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“<b>建设工程投标保证金</b>”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附<b>企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）</b>及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择<b>保险保函形式</b>，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p><b>注：</b>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附</p>
--	--	---

		<p>资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）<b>采用邮寄方式时</b>，须在邮件外包封注明“华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程投标保函”（收件人：王颖，联系方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）<b>采用送达方式时</b>，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p><b>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</b></p>
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
3.6.3	文件要求	<p>如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。</p>
4.1.1	投标截止时间	2024 年 6 月 7 日 14 时 00 分
4.1.2	递交投标文件地点	<p>威海市公共资源交易中心交易二厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人需在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。无需提交纸质投标文件，投标人按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。</p>
4.1.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2024 年 6 月 7 日 14 时 00 分</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易二厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人操作手册网 址：  <a href="http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html">http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html</a>），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。</p>



5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p><b>评标委员会构成：7人；4个技术标评委，3个经济标评委；</b>  <b>评标专家确定方式：</b>通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。  <b>注：</b>评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。</p>
6.3.2	评标委员会推荐确定中标候选人数量	3名
6.4	中标候选人公示媒介及期限	<p><b>公示媒介：</b>同公告发布媒体  <b>公示期限：</b>不少于3个工作日</p>
7.1.1	定标委员会的组建	<p><b>定标委员会构成：</b>5人；  <b>定标专家确定方式：</b>依法组建，定标委员会由《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中专家组成。  <b>注：</b>定标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。</p>
7.3.1	定标会议时间及地点	<p><b>时间：</b>中标候选人公示无异议后3个工作日内  <b>地点：</b>威海市天垣工程咨询管理有限公司。</p>
7.3.2	是否授权定标委员会确定中标人	<p><input checked="" type="checkbox"/>是。          本项目采用评定分离方式确定中标人。</p>
8.1	中标人公示媒介及期限	<p><b>公示媒介：</b>同公告发布媒体  <b>公示期限：</b>不少于3个工作日  <b>公示期结束后无任何异议，发布中标公告。</b></p>
8.4	履约担保	无
8.6	特别强调	<p><b>1. 信用信息报告查询路径：</b>          （1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。          （2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。  <b>注：</b>若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容为准。  <b>2. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</b></p>

		<p>3. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>4. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5. 请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p>
11	是否采用电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
- (14) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的；
- (15) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
- (16) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

1.5.2 本招标项目的评委费、招标代理费由中标单位支付，其中评委费据实收取，代理费按经区收费标准计算，约 30000 元（最终以中标金额进行计算）。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成

招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料
- (5) 投标人信用情况；
- (6) 项目管理机构；
- (7) 企业业绩；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目负责人（项目经理）须一致，不允许变更，否则否决其投标。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。



## 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查;
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
- (10) 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建, 由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取, 评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系, 或者担任过投标人的董事、监事, 或者是投标人的控股股东或实际控制人;
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员, 或者投标人的退休人员, 或者投标人聘用的顾问;
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (4) 与投标人存在经济利益关系, 或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷;
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系;
- (8) 为失信被执行人;
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

## 6.4 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示媒介及期限见投标人须知前附表。

公示期间，因异议取消中标候选人资格的，招标人可以按照评标委员会评标名次依次顺延中标候选人或重新组织招标

## 6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将对收到的异议作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动

## 7. 定标

### 7.1 定标委员会

7.1.1 定标委员会依法组建，定标委员会由《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中专家组成。定标委员会构成见投标人须知前附表，定标委员会在定标会上推荐定标组长 1 人。

7.1.2 定标委员会成员应执行回避制度，中标候选人利害关系人不得参与定标会。

定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加定标活动前 3 年内与中标候选人存在劳动关系，或者担任过中标候选人的董事、监事，或者是中标候选人的控股股东或实际控制人；

(2) 系中标候选人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者中标候选人的退休人员，或者中标候选人聘用的顾问；

(3) 与中标候选人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与中标候选人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与中标候选人发生过法律纠纷；

(5) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(6) 与中标候选人其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(7) 为失信被执行人；

(8) 法律法规规定的其他情形。

## 7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将提请定标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.3 定标

7.3.1 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.3.2 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的定标委员会依法确定中标人。

7.3.3 定标委员会按照充分竞争、合理低价的原则，按照第三章规定的方法、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。

7.3.4 定标完成后，定标委员会应当向招标人提交定标报告和中标人名单。

## 8. 合同授予

### 8.1 中标人公示媒介及期限

招标人将中标人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示。公示媒介及期限见投标人须知前附表。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标办  
威海市天垣工程咨询管理有限公司

法，在中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标。

## 8.2 定标结果异议

投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出。招标人将对收到的异议作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 8.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 8.4 履约担保

本工程无需提交履约担保。

## 8.5 签订合同

8.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.6 特别强调

见投标人须知前附表。

## 9. 重新招标和不再招标

### 9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

## 9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标（定标）委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人（中标人）的推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标（定标）活动中，评标（定标）委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标（定标）程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审（定标）因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标（中标）候选人的推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标（定标）活动中，与评标（定标）活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标（定标）程序正常进行。

### 10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

- 1.
- 2.
- ....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日



### 附件三：问题的澄清

#### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- ...

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 附件四：中标通知书格式

招标编号：

#### 中标通知书

（中标单位名称）：

（项目名称/标段），位于（详细地址），（项目概况）。\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价（费率）为\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_，质量达到\_\_\_\_标准。项目经理为\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在中标通知书发出之日起\_\_\_\_日内，与\_\_\_\_签订\_\_\_\_合同。

特此通知。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，**投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。**投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投

标文件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

#### （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投

**标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

- (1) 操作系统：win7 及以上；
- (2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；
- (3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

- (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

**9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。**

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。**

## **附件六：人员和业绩信息录入要求**

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，威海市天垣工程咨询管理有限公司

将被列入黑名单

## 附件七：扫黑除恶电话及招标投标投诉电话

<p>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdszsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>

## 第三章 评标办法（综合评估法）及定标办法

### 评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标办法附录
2.2	投标总报价评标基准 价计算方法	见评标办法附录
2.3	投标报价的偏差率计 算公式	偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
2.4	评分标准	见评标办法附录
4	定标	本项目采用评定分离方式确定中标人。
注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。		

### 一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

### 二、评审标准

- 2.1 分值构成：见评标办法附录。
- 2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。
- 2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。
- 2.4 评分标准：见评标办法附录。
- 2.5 评标
- 2.5.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，人数为 7 人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 清标；
4. 初步评审；
5. 详细评审；
6. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。
7. 评标委员会解散。

**2.5.2** 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

**2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：**

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

**2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：**

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；



7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
9. 被责令停业的；
10. 被暂停或取消投标资格的；
11. 财产被接管或冻结的；
12. 投标人及其参与投标的相关人员被最高法院列入失信被执行人的；
13. 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
14. 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
15. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
16. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
17. 在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
18. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

19. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

20. 投标人未按规定出席开标会的；

21. 评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

#### **2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

18. 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。

19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

**2.5.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

**2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：**

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- （2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- （3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

**不再招标：**重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

**2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，** 根据技术标、资信标及商务标等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

**2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，**技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

**2.5.10 评委必须对各投标企业 进行有记名评分，**否则该评分无效。

**2.5.11 技术标评委打分计算方法为：**

**1. 技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，**去掉一个最高分后的平均值为技术标的最终得分。

**2. 经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对**评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

**2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等**有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

**2.5.13 本工程采取资格后审的，**投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

**2.5.14 近一年是指从开标日向前推算一年，**近两年是指从开标日向前推算两年，近三

年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 招标文件要求投标企业提供的工程施工合同、获奖证书及其它所要求证书、证明必须真实有效。

2.5.17 本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。同一工程只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.5.18 工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.5.19 本办法中同类型工程按下列方法划分：

房屋建筑工程业绩、市政公用工程业绩、各专业工程业绩分别适用于各自的业绩标准，不得混用。

2.5.20 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

## 三、评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

## 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

# 四、定标

## 4.1 定标方法

4.1.1 本项目采用票决定标法定标。

4.1.2 定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。

4.1.3 定标委员会成员综合考虑企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、履约能力等因素对各中标候选人进行评审比较，进行一次性票决排名。

4.1.4 票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的得 3 分，其次得 2 分，再次得 1 分，按总分由高到低确定中标人。

得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的中标候选人进行再次票决确定排名。定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得 1 分，未被选定的得 0 分，得分高者居前。

## 4.2 定标结果

定标委员会按照充分竞争的原则，按照第三章规定的方法、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

## 第四章 合同条款及格式

# 建设工程施工合同

(SDF—2019—0002)

华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海华滋海洋工程有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

2. 工程地点：经区崮山镇沙龙王家村东北

3. 工程立项批准文号：      /      。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程规模：供电电源由 110KV 逍遥站 10KV021 开关待用 XV 间隔新建 10KV 线路敷设电缆至新建开闭所供电，由开闭所出线开关敷设电缆至 1#厂房配电室，工作内容包括开闭所和配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程等施工内容。

6. 工程承包范围：本次招标包括图纸范围内的开闭所和配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程，详见工程量清单。

### 二、合同工期

计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：          。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合：国家验收规范合格标准

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写                                 ）（¥                                 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(2) 人工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

2. 合同价格形式: 固定单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理: \_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在威海签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方盖单位章并签字或盖法人章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。

发包人：威海华滋海洋工程有限公司（公	承包人：_____（公章）
章）	法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
（签字）	组织机构代码：_____
组织机构代码：_____	地 址：_____
地 址：_____	邮政编码：_____
邮政编码：_____	法定代表人：_____
法定代表人：_____	委托代理人：_____
委托代理人：_____	电 话：_____
电 话：_____	传 真：_____
传 真：_____	电子信箱：_____
电子信箱：_____	开户银行：_____
开户银行：_____	帐 号：_____
帐 号：_____	

## 第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

###### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

###### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程强制标准及设计图纸等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 投标文件及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 已标价的工程量清单

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容：执行通用条款。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人材机投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。

##### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

##### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 不调整,按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:     /    。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名:                                 ;

身份证号:           /          ;

职 务:           /          ;

联系电话:                                 ;

电子信箱:           /          ;

通信地址:           /          。

发包人对发包人代表的授权范围如下: 代表发包人履行监理合同和施工合同。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工前 2 天。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入,由承包人按开工需要接至施工场地,费用由承包人承担。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:     /    。

发包人是否提供支付担保: 否。

发包人提供支付担保的形式:     /    。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 招投标资料(招标代理人提供)、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数: 竣工验收资料(含竣工图) 4 套、竣工审计资料 3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同。



关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款,发包人可减少或延缓拨款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次罚款 2000 元，发现两次以上可解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：        /        。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /        。

其他关于分包的约定：        /        。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /        。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      /      。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：      /      。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                    ；

职    务：                    ；

监理工程师注册证书号：                                    ；

监理工程师执业印章号：                                    ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

5.1.4 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前6小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发  
包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，  
杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，  
在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

- (1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。
- (2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。
- (3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。
- (4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。
- (5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清，实现建筑垃圾减量化目标。
- (6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。
- (7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：    /    。

超出安全文明施工创建目标的奖励：    /    。

其他奖惩约定：    /    。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 合同工期内（合同工期不足 90 天的，按 90 天计） 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 2 日内。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人 or 发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1~5 万元，处罚款在工程款中扣除。

承包人每延期一天承担合同价格 0.1% 的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程造价 10% 的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的 3%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：10 年以上一遇的洪水。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上的大风，且连续超过 1 天。

(2) 日降雨量 50mm 以上的大雨，且连续超过 1 天。

(3) 38℃ 以上的高温或 -20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。

(4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

(5) 承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：     /    。

### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备: 详见附件 2。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求: 招标文件另行约定。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

### 9. 试验与检验

#### 9.1 试验设备与试验人员

##### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 另行约定。

施工现场需要配备的试验设备: 另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件: 另行约定。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 监理人指令。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

(1) 关于变更估价的约定：招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。

(2) 招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算。

(3) 综合单价不因变更工程量的增加或减少而调整。

(4) 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权追加合同价款。

(5) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定:工程造价按 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等造价文件规定、省市有关造价调整文件、施工组织设计等编制；价目表执行《山东省建筑工程消耗量定额威海市价目表》(2015)、《山东省安装工程消耗量定额威海市价目表》(2015)，人工费：按 76 元/工日取费，按中标工程量清单中人工费单价找差；造价在有造价审核资格部门审核结算值扣除甲供材、设备、规费、税金及双方签订综合单价列在规费前不参与取费部分后下浮 5%。

招标时，投标人按照招标人提供的工程量清单填报的分部分项工程量清单单价，超过各投标单位平均价的 15%的，招标人有权根据该单项影响的工程造价及合理性，在签订本合同或工程结算时调整至各投标单位报价的平均价，但投标报价中低价不调整。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

### 10.7 暂估价



暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整办法参照威海市住房和城乡建设局 2018 年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_\_\_时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_\_\_%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过\_\_\_时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，如承包人投标报价中的材料单价高于中标控制价中的材料单价，则以承包人投标报价中的材料单价为依

据。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：变更项目的综合单价按第 10.4.1[变更估价原则]的约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：变更项目的综合单价按第 10.4.1[变更估价原则]的约定。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以设计图纸为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更（工程量、主材单价）需经发包人、财政局现场核实并批准后方可实施。

无论施工过程中工程量如何发生变化，综合单价均不调整。

招标时，投标人按照招标人提供的工程量清单填报的分部分项工程量清单单价，超过各投标单位平均价的 15%的，招标人有权根据该单项影响的工程造价及合理性，在签订本合同或工程结算时调整至各投标单位报价的平均价，但投标报价中低价不调整。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见 12.4.4 进度款审核和支付（2）

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第 12.4.1（付款周期）的约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

（2）发包人支付进度款的期限：工程进度款应按已完工工程款的 50%支付；工程完工后付至工程款的 60%；工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。

发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。

#### 12.5 农民工工资

##### 12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第\_\_\_\_种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_\_%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

#### 13. 验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

##### 13.2 竣工验收

###### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

###### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照第 20.1（和解）的约定处理。

##### 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    /    。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

### 14.2 竣工结算审核

(1) 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5% 的，按超过部分的 5% 计取承包人审核费。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按第 20.1（和解）的约定处理。

### 14.5 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /    。

(2) 发包人完成支付的期限：    /    。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：    /    ；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式：    /    。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：不超过 4 小时。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。
- (3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: /。
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: /。
- (8) 其他: /。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

如达不到约定质量标准, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准, 处以合同总额 3% 的罚款, 因此给发包人造成相应损失由承包人承担; 非经发包人认可, 因承包人原因造成工期延误, 每延误一天承担工程总造价 0.1% 的罚款, 延误时间致使工程不能投入使用的, 发包人可追加罚款、停止付款及终止合同, 而不承担责任。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于 6 级 4 小时以上的大风、200mm 以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定



合同当事人关于本项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

(1) 向 威海市 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

**21.1** 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

**21.2** 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。

**21.3** 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行负担或赔偿，与发包人无关。

**21.4** 本项目建设过程产生的建筑垃圾，由承包人负责。

**21.5** 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

**21.6** 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

**21.7** 承包人开具 9% 的增值税专用发票。本合同中约定的价款是含税价款（9% 增值税），若出现承包方实际开具的发票税率与 9% 税率不一致的情况，结算时与 9% 税率找差，调减结算金额。

附件 1:

## 工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 执行国家现行标准。

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。  
 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____	承包人(公章)：_____
地 址：_____	地 址：_____
法定代表人(签字)：_____	法定代表人(签字)：_____
委托代理人(签字)：_____	委托代理人(签字)：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
帐 号：_____	帐 号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

## 第五章 工程量清单

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

注：本章后附格式文件须上传至“商务标—商务标附件”中。

## 清单总说明

### 一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

### 二、工程名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程。

三、工程概况：本工程为华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程，工程位于经区固山镇沙龙王家村东北，环海路北侧，奔腾码头院内。供电电源由 110KV 逍遥站 10KV021 开关待用 XV 间隔新建 10KV 线路敷设电缆至新建开闭所供电，由开闭所出线开关敷设电缆至 1#厂房配电室，工作内容包括开闭所和配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程等施工内容。

四、工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的开闭所和配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程，详见工程量清单。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

### 六、编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；
2. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；
3. 山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20 号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知；山东省住房和城乡建设厅鲁建标字〔2019〕10 号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 建设单位提供的图纸、做法、物料表等；
6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料、建设单位和设计单位答疑回复等；
7. 建筑市场情况。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

- 八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
- 十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高或存在不平衡报价的，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
- 十三、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
- 十四、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。
- 十五、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
- 十六、所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。
- 十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，增值税税率按照鲁建标字

【2019】10 号文执行；投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，规费按照鲁建办字【2016】20 号文执行，社会保障费依据鲁标定字【2016】40 号文的规定，均应足额计取；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，将否决投标。最终竣工结算时，社会保障费根据相关文件规定执行。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。
4. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
5. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至施工现场，现场内的所有用水费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在投标报价中。
6. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施检测设备（如扬尘、噪音检测仪等）及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
7. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用。
8. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费。
9. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。
10. 报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准

的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化等所有安全文明施工费和临时设施费用。

11. 措施项目清单与计价表（一）的费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时均不做调整。措施费项目清单与计价表（二）中的工程量结算时按实调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。投标方必须负责整理项目所有施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

12. 本项目所有专业的洞口封堵及防火封堵以及封堵周边的防水等各种加强层均应包含在投标报价中。

13. 挖运槽坑土的弃放地点、倒运、运距及其它相关费用由报价单位综合考虑，运距不设增减项，结算时不得因为运距而调整综合单价。

14. 管沟土方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

15. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费等的费用。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

16. 本工程的所有的砼子目中综合单价中均包含完成工作内容所需的模板费用。

17. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

18. 钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；采用带“E”钢筋或 16G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。

19. 补充清单项目无约定计算规则的，均按 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》计算规则执行。

十九、安装工程报价时，投标单位应注意：

1. 配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价



中。分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在工程设备汇总表中列出，最终列入投标总价中。

2. 开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的配管清单中。电气系统中钢质配管的墙体剔槽修复单独列项，配管剔槽报价时需要综合考虑砼地面、墙面、梁柱等部位的刨沟费用。

3. 导线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。低压电缆中间头（包含穿刺线夹等）及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，高压电缆中间头、电缆终端头单独列项，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

4. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

5. 清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容。

6. 所有设备以整套报价考虑，需考虑设备整体进场。投标报价时，投标单位需要进行现场勘查。若设备在安装就位时因无法整体搬运，导致设备的拆组、拆除墙体及恢复等产生的费用，也包含在相应的清单报价中。

7. 安装工程中配电箱（柜）包含焊压接线端子制作安装等与之相关的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。

8. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、接地跨接、入户电缆穿孔板预留预埋等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中；

9. 所有桥架吊筋及支架及其刷油防腐；均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑；

10. 本项目所有的本体调试、系统调试、各种试验、联动调试费用均应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。

11. 带电接火费综合考虑在投标报价中。

12. 报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用及配合消防工程调试等相关费用。

13. 投标单位在投标报价时需要综合考虑检查、临时封堵、技术参数测定等为完成本工程项目而发生的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。

14. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

二十、工程报价中所选用的品牌不低于以下品牌中档及以上档次的性能标准，未列明品牌的材料设备也要求选用中档以上品牌，所有材料均应选用符合国标的产品：

- 1、配电箱箱体：威海宏达、威海创佳、威海鑫盛
- 2、低压框架断路器：上海三开、常熟开关、上海良信
- 3、低压塑壳断路器：上海三开、常熟开关、上海良信
- 4、低压微型断路器：上海三开、常熟开关、上海良信
- 5、真空断路器：伊顿、上海人民、上海三开
- 6、双电源：江苏飞腾、天津万高、贵州长征
- 7、电容：成都安能捷、广东益胜电气、上海傲塞利斯
- 8、微机保护：无锡佳侧、斯菲尔、杭州帷幄
- 9、过压保护：上海遥信、贵州长征、江苏常熟
- 10、浪涌保护器：深圳可盈科技、深圳欧普雷、深圳锦昊安科
- 11、数显仪表：无锡佳侧、杭州帷幄、成都安能捷
- 12、电气火灾监控、消防电源监控：威海凯瑞、济南本安、北京利达
- 13、变压器：文登盛源、江苏天威、江苏中电
- 14、电缆：河北中利、江苏上上、无锡远东
- 15、电缆接头：3M、ABB、泰科电子（昆山）
- 16、电力监控：威海华威电力、上海嘉良、北京艾威格恩
- 17、CPVC 管：华纳、广通、鸿信

二十二、特别说明：

1. 投标单位必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报。
2. 各投标单位必须严格按照表格要求报价，若有疑问按规定提出答疑。
3. 投标单位应按照给定的暂列金额数值正常计取规费税金后计入投标总价中，不得任意删除或者更改金额，否则视为否决投标。

# 投 标 总 价

招 标 人：\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_ 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程 \_\_\_\_\_

投标总额（小写）：\_\_\_\_\_

（大写）：\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_

（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

## 总 说 明

工程名称： 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程



表-02 工程项目费用汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程		110000.00		
	合计		110000.00		

表-03 单项工程费用汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程		110000.00		
1.1	1#仓库配电安装工程		60000.00		
1.2	5#开闭所及配电室安装工程		10000.00		
1.3	1#仓库配电室安装工程		10000.00		
1.4	室外管网安装工程		20000.00		
1.5	配套土建工程		10000.00		
	合计		110000.00		

表-04 单位工程费用汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中: 暂估价(元)
华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程					
1#仓库配电安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
5#开闭所及配电室安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				

5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
1#仓库配电室安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室外管网安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				

3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
配套土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				



分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程					
		1#仓库配电安装工程					
1	030204018001	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ1 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数: 非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
2	030204018002	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ2 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数: 非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
3	030204018003	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ3 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数: 非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
4	030204018004	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ4 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数: 非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
5	030204018005	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ5 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数: 非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
6	030204018006	配电箱 1. 类别: 配电箱 AZ6	台	1.00			

		2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础					
7	030204018007	配电箱 1. 类别:配电箱 AZ7 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
8	030204018008	配电箱 1. 类别:配电箱 AZ8 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	1.00			
9	030204018009	配电箱 1. 类别:配电箱 AP-JJQ 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	1.00			
10	030204018010	配电箱 1. 类别:配电箱 AP-CXQ 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	1.00			
11	030204018011	配电箱 1. 类别:配电箱 AP-QGQ1 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	1.00			
12	030204018012	配电箱 1. 类别:配电箱 AP-QGQ2 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	1.00			
13	030204018013	配电箱 1. 类别:配电箱 AP-PT 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装	台	1.00			

		3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础					
14	030204018014	配电箱 1. 类别:配电箱 AL 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地安装 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线、型钢基础	台	8.00			
15	030204018015	配电箱 1. 类别:配电箱 AP1 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	28.00			
16	030204018016	配电箱 1. 类别:配电箱 AP2 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	29.00			
17	030204018017	配电箱 1. 类别:配电箱 APHD1 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	6.00			
18	030204018018	配电箱 1. 类别:配电箱 APHD2 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 挂墙明装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数:非标、厂家定制 4. 包含接线	台	2.00			
19	030212001001	电气配管 1. 材质 :薄壁钢管 2. 规格 :JDG20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管):沿钢结构明配 4. 包含接线盒安装	m	482.75			
20	030212001002	电气配管 1. 材质 :薄壁钢管 2. 规格 :JDG25 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管):沿钢结构明配	m	13.05			

21	030212001003	电气配管 1. 材质 :薄壁钢管 2. 规格 :JDG32 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管) :沿钢结构明配	m	51.12			
22	030212001004	电气配管 1. 材质: 金属软管 2. 规格: Φ20	m	51.60			
23	030212001005	电气配管 1. 材质 :镀锌钢管 2. 规格 :SC125 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管) :综合考虑	m	244.14			
24	030212001006	电气配管 1. 材质 :镀锌钢管 2. 规格 :SC100 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管) :综合考虑	m	205.44			
25	030212001007	电气配管 1. 材质 :镀锌钢管 2. 规格 :SC50 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管) :明配	m	56.97			
26	030212001008	电气配管 1. 材质 :镀锌钢管 2. 规格 :SC40 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管) :明配	m	13.11			
27	030208004001	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:带隔板槽式桥架 3. 型号、规格:200*100 4. 桥架支吊架制安 5. 桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	597.06			
28	030208004002	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:带隔板槽式桥架 3. 型号、规格:300*100 4. 桥架支吊架制安 5. 桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	94.65			

29	030208004003	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:带隔板槽式桥架 3. 型号、规格:300*200 4. 桥架支吊架制安 5. 桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	53.92			
30	030208004004	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:带隔板槽式桥架 3. 型号、规格:400*100 4. 桥架支吊架制安 5. 桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	295.57			
31	030212003001	电气配线 1. 种类(导线、母线):照明线路 2. 导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1402.45			
32	030212003002	电气配线 1. 种类(导线、母线):照明线路 2. 导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	7202.42			
33	030212003003	电气配线 1. 种类(导线、母线):动力线路 2. 导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:BV-6mm <sup>2</sup>	m	255.59			
34	030208001001	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*185+1*95 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	110.04			
35	030208001002	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*185+1*95 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	122.87			
36	030208001003	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*150+1*95 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	134.10			
37	030208001004	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*150+1*95 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	4.50			

		3. 电缆头制安					
38	030208001005	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*120+1*70 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	368.28			
39	030208001006	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*95+1*50 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	191.23			
40	030208001007	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*70+1*35 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	14.21			
41	030208001008	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*70+1*35 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	18.95			
42	030208001009	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*50+1*25 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	1252.55			
43	030208001010	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*35+1*16 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	831.77			
44	030208001011	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*25+1*16 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	42.61			
45	030208001012	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*16 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	66.88			
46	030208001013	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*16 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	1456.76			
47	030208001014	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*10 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	13.61			
48	030208001015	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*10 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	1187.58			

		3. 电缆头制安					
49	030208001016	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*2.5 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制安	m	126.36			
50	030208001017	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-5*2.5 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 电缆头制安	m	14.78			
51	030213002001	工厂灯 1. 名称:壁灯 2. 型号、规格:LED、400W 3. 安装形式:壁装 4. 安装高度:距地 4 米、8 米	套	154.00			
52	030211002001	送配电装置系统调试 1. 电压等级 (V 或 kV): 1KV 2. 供电形式 (仅适用于 1kV 以下交流供电系统): 断路器 3. 电压类别 (交流或直流): 交流	系统	1.00			
		5#开闭所及配电室安装工程					
53	030202017001	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所 1#进线柜① 2. 规格型号: KYN28A-12-023 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双): 单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
54	030202017002	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所 1#计量柜② 2. 规格型号: KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双): 单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
55	030202017003	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所 1#PT 兼避雷器柜③ 2. 规格型号: KYN28A-12-048 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双): 单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等	台	1.00			

		5. 符合规范及设计要求					
56	030202017004	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所出线柜④ 2. 规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双):单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
57	030202017005	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所出线柜⑤ 2. 规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双):单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
58	030202017006	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所出线柜⑥ 2. 规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双):单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
59	030202017007	高压成套配电柜 1. 名称:开闭所备用柜⑦ 2. 规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双):单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
60	030202017008	高压成套配电柜 1. 名称:配电室进线柜① 2. 规格型号: HXGN 1300*700*2000 3. 每相母线数量 (单或双):单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			



61	030202017009	高压成套配电柜 1. 名称:配电室计量柜② 2. 规格型号: HXGN 900*700*2000 3. 每相母线数量(单或双):单 4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
62	030202017010	高压成套配电柜 1. 名称:配电室 PT 兼避雷器柜③ 2. 规格型号: HXGN 900*700*2000 3. 每相母线数量(单或双):单 4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
63	030202017011	高压成套配电柜 1. 名称:配电室变压器柜④ 2. 规格型号: HXGN 1300*700*2000 3. 每相母线数量(单或双):单 4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
64	030202017012	高压成套配电柜 1. 名称:配电室变压器柜⑤ 2. 规格型号: HXGN 1300*700*2000 3. 每相母线数量(单或双):单 4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
65	030204004001	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室进线柜(01) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
66	030204004002	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室电容柜(02) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			

67	030204004003	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室馈线柜(03) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
68	030204004004	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室馈线柜(04) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
69	030204004005	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室电容柜(05) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
70	030204004006	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 5#配电室进线柜(06) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
71	030201002001	干式变压器 1. 型号: SCB-200/10±2*2.5%/0.4KV, Ud%=4, Dyn11 2. 电压(kV): 10KV 3. 工作内容: 设备基础制作及安装, 变压器安装, 母线安装, 保护外罩的制安	台	2.00			
72	030203003001	带形母线 1. 材质: 铜母线 2. 每相片数: 一片 3. 规格(截面积): 40*4	m	3.20			
73	030204014001	直流馈电屏 1. 名称: 直流屏 800*600*2200 2. 工作内容: 本体安装、包含盘柜配线、蓄电池屏安装等	套	1.00			
74	030204018019	配电箱 1. 类别: 开闭所及配电室照明配电箱 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂式 3. 半周长或回路数: 综合考虑	台	1.00			

		4. 其他：含接线端子制作安装等					
75	CB002	盘柜处电缆防火堵洞 1. 材料名称：防火材料 2. 满足规范及图纸要求	处	5.00			
76	030705005001	报警控制器 1. 名称：电气火灾监控系统 2. 安装方式：壁挂 3. 工作内容：电气火灾监控主机、剩余电流式电气火灾监控探测器、温度传感器、电流互感器及相关的配管、配线等安装及调试 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
77	030705005002	报警控制器 1. 名称：云平台系统 2. 安装方式：壁挂 3. 工作内容：仪表、智能通信机、交换机、不间断电源及相关的配管、配线、配套设备等安装及调试 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
78	CB003	配电柜基础 1. 位置：高低压配电柜 2. 规格型号：200*10 厚钢板 3. 包含除锈、刷油、接地	m	5.20			
79	CB004	配电柜基础 1. 位置：高低压配电柜 2. 规格型号：10#槽钢 3. 包含除锈、刷油、接地	m	56.80			
80	030212001009	电气配管 1. 材质：薄壁钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4. 包含接线盒安装	m	189.24			
81	030212003004	电气配线 1. 种类（导线、母线）：照明线路 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 3. 型号、规格：BV-2.5	m	409.97			
82	030212003005	电气配线 1. 种类（导线、母线）：动力线路 2. 导线用途、配线形式、部位：穿管敷设	m	260.24			

		3. 型号、规格:BV-4					
83	030213004001	荧光灯 1. 形式(组装、成套):消防型双管 荧光灯 2. 型号、规格:T8、2*14W 3. 安装形式:吸顶	套	42.00			
84	030204031001	小电器 1. 名称:三联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A	个	2.00			
85	030204031002	小电器 1. 名称:安全型五孔插座 2. 型号、规格:250V 10A	个	12.00			
86	030212001010	电气配管 1. 材质:薄壁钢管 2. 规格:JDG80 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	3.00			
87	030203006001	低压封闭式插接母线槽 1. 电流(A):400A 2. 包含支吊架制安、防火封堵、接地: 符合规范要求	m	4.20			
88	030208004005	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:400*200 4. 桥架支吊架制安 5. 桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	21.79			
89	030208001018	电力电缆 1. 型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*400 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含防火封堵、 电缆防火涂料涂抹等	m	9.33			
90	030208001019	电力电缆 1. 型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含防火封堵、 电缆防火涂料涂抹等	m	88.62			

91	CB005	电缆终端头 1. 名称: 户内冷缩式电缆终端头 (成品) 2. 规格型号: 3*400 3. 工作内容: 电缆终端头制作安装	套	1.00			
92	CB006	电缆终端头 1. 名称: 户内冷缩式电缆终端头 (成品) 2. 规格型号: 3*50 3. 工作内容: 电缆终端头制作安装	套	4.00			
93	CB007	电缆肘型头 1. 名称: 电缆肘型头 (含户内电缆终端头) 2. 规格型号: 3*50 3. 工作内容: 电缆终端头制作安装	套	1.00			
94	030208001020	电力电缆 1. 型号、规格: YJV-4*35+1*16 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 电缆终端头制作安装	m	39.14			
95	030209001001	接地装置 1. 接地母线材质、规格: 镀锌扁钢 50*5 2. 敷设方式: 沿砖混凝土结构明敷 3. 含临时接地端子, 配电室实测接地王接地电阻满足规范及设计要求	项	1.00			
96	CB008	电气调试 1. 名称: 直流供电系统调试	系统	1.00			
97	030211007001	避雷器、电容器调试 1. 名称: 避雷器调试 2. 电压等级: 10kV	组	2.00			
98	030211007002	避雷器、电容器调试 1. 名称: 电容器调试 2. 电压等级: 1kV	组	2.00			
99	CB009	电缆耐压及泄露试验 1. 电压等级: 10KV	根次	4.00			
100	030211006001	母线系统调试 1. 电压等级: 10KV 以下	段	4.00			
101	030211006002	母线系统调试 1. 电压等级: 1KV 以下	段	2.00			
102	030211001001	干式电力变压器系统调试 1. 容量 (kV · A) : 200kVA	系统	2.00			

103	030211002002	送配电装置系统调试 1. 电压等级 (V 或 kV) : 10KV 2. 供电形式 (仅适用于 10kV 以下交流供电系统) : 断路器 3. 电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	2.00			
104	030211002003	送配电装置系统调试 1. 电压等级 (V 或 kV) : 1KV 2. 供电形式 (仅适用于 1kV 以下交流供电系统) : 断路器 3. 电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	2.00			
105	030211008001	接地装置 1. 类别: 独立接地系统调试	系统	2.00			
106	CB010	配电室配备设施: 1. 说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2. 内容: 模拟图板、安全条例、接地线、10kV 绝缘鞋、10kV 绝缘手套、10kV 验电笔、挡鼠板、灭火器、消防斧、消防桶、消防铲、防毒面具、工具柜、沙箱、档案柜、绝缘垫、标示牌 (铝塑板)、电力专用锁具 3. 包含但不限于以上配套装置, 达到电业部门验收标准	套	2.00			
107	CB011	钢制配管墙体剔槽及恢复 $\phi 20$ 以内	m	15.20			
		1#仓库配电室安装工程					
108	030202017013	高压成套配电柜 1. 名称: 1#配电室 1#进线柜① 2. 规格型号: KYN28A-12-023 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双) : 单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
109	030202017014	高压成套配电柜 1. 名称: 1#配电室 1#计量柜② 2. 规格型号: KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500 3. 每相母线数量 (单或双) : 单 4. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			

110	030202017015	<p>高压成套配电柜</p> <p>1. 名称:1#配电室 1#PT 兼避雷器柜③</p> <p>2. 规格型号: KYN28A-12-048</p> <p>2300*800*1500</p> <p>3. 每相母线数量(单或双):单</p> <p>4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等</p> <p>5. 符合规范及设计要求</p>	台	1.00			
111	030202017016	<p>高压成套配电柜</p> <p>1. 名称:1#配电室变压器柜④</p> <p>2. 规格型号: KYN28A-12-024(改)</p> <p>2300*800*1500</p> <p>3. 每相母线数量(单或双):单</p> <p>4. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装、刷漆及接地等</p> <p>5. 符合规范及设计要求</p>	台	1.00			
112	030204004007	<p>低压开关柜</p> <p>1. 名称:0.4KV 1#配电室 1#进线柜(01)</p> <p>2. 规格型号: GCK 1000*800*2200</p> <p>3. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装,刷漆</p> <p>4. 包含接地</p> <p>5. 符合规范及设计要求</p>	台	1.00			
113	030204004008	<p>低压开关柜</p> <p>1. 名称:0.4KV 1#配电室电容柜(02)</p> <p>2. 规格型号: GCK 1000*800*2200</p> <p>3. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装,刷漆</p> <p>4. 包含接地</p> <p>5. 符合规范及设计要求</p>	台	1.00			
114	030204004009	<p>低压开关柜</p> <p>1. 名称:0.4KV 1#配电室电容柜(03)</p> <p>2. 规格型号: GCK 1000*800*2200</p> <p>3. 工作内容:柜体安装及调试,母线安装,刷漆</p> <p>4. 包含接地</p> <p>5. 符合规范及设计要求</p>	台	1.00			

115	030204004010	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 1#配电室馈线柜(04) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4. 包含接地 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
116	030204004011	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 1#配电室馈线柜(05) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4. 包含接地 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
117	030204004012	低压开关柜 1. 名称:0.4KV 1#配电室馈线柜(06) 2. 规格型号: GCK 1000*800*2200 3. 工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4. 包含接地 5. 符合规范及设计要求	台	1.00			
118	030201002002	干式变压器 1. 型号: SCB-1250/10± 2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11 2. 带保护罩 3. 设备基础制作及安装, 变压器安装, 母线安装, 保护外罩的制安	台	1.00			
119	030203003002	带形母线 1. 材质: 铜母线 2. 每相片数: 一片 3. 规格(截面积): 40*4	m	1.60			
120	030204014002	直流馈电屏 1. 名称: 直流屏 800*600*2200 2. 工作内容: 本体安装、电气调试; 母线安装; 盘柜配线; 焊、压接线端子; 端子板安装; 屏边安装等 3. 含蓄电池屏安装	套	1.00			
121	030204018020	配电箱 1. 类别: 1#配电室照明配电箱 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂式 3. 半周长或回路数: 综合考虑 4. 其他: 含接线端子制作安装等	台	1.00			



122	CB013	盘柜处电缆防火堵洞 1. 材料名称: 防火材料 2. 满足规范及图纸要求	处	4.00			
123	030705005003	报警控制器 1. 名称: 电气火灾监控系统 2. 安装方式: 壁挂 3. 工作内容: 电气火灾监控主机、剩余电流式电气火灾监控探测器、温度传感器、电流互感器及相关的配管、配线等安装及调试 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
124	030705005004	报警控制器 1. 名称: 云平台系统 2. 安装方式: 壁挂 3. 工作内容: 仪表、智能通信机、交换机、不间断电源及相关的配管、配线、配套设备等安装及调试 4. 符合规范及设计要求	台	1.00			
125	CB014	配电柜基础 1. 位置: 高低压配电柜 2. 规格型号: 200*10 厚钢板 3. 包含除锈、刷油、接地	m	3.05			
126	CB015	配电柜基础 1. 位置: 高低压配电柜 2. 规格型号: 10#槽钢 3. 包含除锈、刷油、接地	m	36.20			
127	030212001011	电气配管 1. 材质: 薄壁钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4. 包含接线盒安装	m	74.27			
128	030212003006	电气配线 1. 种类(导线、母线): 照明线路 2. 导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3. 型号、规格: BV-2.5	m	164.95			
129	030212003007	电气配线 1. 种类(导线、母线): 动力线路 2. 导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3. 型号、规格: BV-4	m	100.08			

130	030213004002	荧光灯 1. 形式（组装、成套）：消防型双管 荧光灯 2. 型号、规格：T8、2*14W 3. 安装形式：吸顶	套	16.00			
131	030204031003	小电器 1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A	个	1.00			
132	030204031004	小电器 1. 名称：安全型五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A	个	4.00			
133	030212001012	电气配管 1. 材质：薄壁钢管 2. 规格：JDG80 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：综合考虑	m	3.00			
134	030203006002	低压封闭式插接母线槽 1. 电流(A)：2500A 2. 包含支吊架制安、防火封堵、接地：符合规范要求	m	2.10			
135	030208001021	电力电缆 1. 型号、规格：ZR (C) -YJV22-8.7/15-3*50 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含防火封堵、电缆防火涂料涂抹等	m	49.12			
136	CB016	电缆终端头 1. 名称：户内冷缩式电缆终端头（成品） 2. 规格型号：3*50 3. 工作内容：电缆终端头制作安装	套	1.00			
137	030209001002	接地装置 1. 接地母线材质、规格：镀锌扁钢 50*5 2. 敷设方式：沿砖混凝土结构明敷 3. 含临时接地端子，配电室实测接地王接地电阻满足规范及设计要求	项	1.00			
138	030208001022	电力电缆 1. 型号、规格：YJV-4*185+1*95 2. 敷设方式：综合考虑 3. 电缆头制安	m	24.03			
139	030208001023	电力电缆 1. 型号、规格：YJV-4*150+1*95 2. 敷设方式：综合考虑	m	36.40			

		3. 电缆头制安					
140	030208001024	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*95+1*50 2. 敷设方式:综合考虑 3. 电缆头制安	m	67.37			
141	030208001025	电力电缆 1. 型号、规格:YJV-4*35+1*16 2. 敷设方式:综合考虑 3. 电缆头制安	m	23.44			
142	CB017	电气调试 1. 名称:直流供电系统调试	系统	1.00			
143	030211007003	避雷器、电容器调试 1. 名称:避雷器调试 2. 电压等级:10kV	组	1.00			
144	030211007004	避雷器、电容器调试 1. 名称:电容器调试 2. 电压等级:1kV	组	2.00			
145	CB018	电缆耐压及泄露试验 1. 电压等级:10KV	根次	1.00			
146	030211006003	母线系统调试 1. 电压等级:10KV 以下	段	2.00			
147	030211006004	母线系统调试 1. 电压等级:1KV 以下	段	1.00			
148	030211001002	干式电力变压器系统调试 1. 容量 (kV · A) :1250kVA	系统	1.00			
149	030211002004	送配电装置系统调试 1. 电压等级 (V 或 kV) : 10KV 2. 供电形式 (仅适用于 10kV 以下交流供电系统): 断路器 3. 电压类别 (交流或直流): 交流	系统	1.00			
150	030211002005	送配电装置系统调试 1. 电压等级 (V 或 kV) : 1KV 2. 供电形式 (仅适用于 1kV 以下交流供电系统): 断路器 3. 电压类别 (交流或直流): 交流	系统	1.00			
151	030211008002	接地装置 1. 类别:独立接地系统调试	系统	1.00			

152	CB019	<p>配电室配备设施:</p> <p>1. 说明:满足电业部门验收所必备的装置;</p> <p>2. 内容: 模拟图板、安全条例、接地线、10kV 绝缘鞋、10kV 绝缘手套、10kV 验电笔、挡鼠板、灭火器、消防斧、消防桶、消防铲、防毒面具、工具柜、沙箱、档案柜、绝缘垫、标示牌 (铝塑板)、电力专用锁具</p> <p>3. 包含但不限于以上配套装置, 达到电业部门验收标准</p>	套	1.00			
		室外管网安装工程					
153	030208003001	<p>电缆保护管</p> <p>1. 材质 :CPVC 管</p> <p>2. 规格 :De110*5mm</p> <p>3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管):埋地敷设</p> <p>4. 不含挖填土</p>	m	214.41			
154	030208003002	<p>电缆保护管</p> <p>1. 材质 :CPVC 管</p> <p>2. 规格 :De160*6.5mm</p> <p>3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管):埋地敷设</p> <p>4. 不含挖填土</p>	m	456.37			
155	030208003003	<p>电缆保护管</p> <p>1. 材质 :MPP 管</p> <p>2. 规格 :De175*14mm</p> <p>3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管):埋地敷设</p> <p>4. 含管枕、不含挖填土</p>	m	2023.62			
156	030208001026	<p>电力电缆</p> <p>1. 型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*50</p> <p>2. 敷设方式:穿管敷设</p> <p>3. 包含防火封堵</p>	m	193.29			
157	030208001027	<p>电力电缆</p> <p>1. 型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*400</p> <p>2. 敷设方式:穿管敷设</p> <p>3. 包含防火封堵</p>	m	241.90			

158	CB021	电缆终端头制作安装: 1. 名称: 户内肘形电缆终端头(成品) 2. 形式: 冷缩式 3. 规格: 10KV 3*400	套	1.00			
159	CB022	电缆复合方向标志桩 1. 安装方式: 电缆路径的直线间隔15m, 转弯处或接头部分, 竖立明显的方向标志桩	个	59.00			
160	CB023	聚合塑料电缆警示板 1. 型号、规格: 500mm*5mm 2. 安装部位: MPP 电力保护管上方敷设	m	872.77			
161	CB024	电缆警示带 1. 型号、规格: 综合考虑 2. 安装部位: CPVC 电力保护管上方敷设	m	220.00			
162	CB025	电缆交流耐压及泄露试验	根次	2.00			
		配套土建工程					
163	010101006001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土平均深度: 综合考虑 3. 挖土方式: 综合考虑 4. 场内运距: 综合考虑 5. 工作内容: 包括开挖、装车、场内倒运土、弃土场地平整、人工清槽等 6. 工程量: 按建设单位批准的施工组织设计的实际挖方量计算 7. 部位: 管沟、井	m3	2388.22			
164	010103001001	土(石)方回填 1. 回填材料要求: 原土回填 2. 回填要求: 分层夯填, 满足设计和规范要求 3. 工作内容: 装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4. 运距: 综合考虑 5. 工程量: 按照实际的回填体积计算 6. 部位: 管沟、井	m3	1643.61			
165	010103001002	土(石)方回填 1. 回填材料要求: 砂 2. 回填要求: 分层夯填, 满足设计和规范要求 3. 工程量: 按照实际的回填体积计算 4. 部位: 管沟	m3	499.41			

166	AB001	<p>余方弃置</p> <p>1. 废弃料品种:余土外运</p> <p>2. 工作内容:清理场地内垃圾、装车、倒运、外运、卸车等</p> <p>3. 自找弃垃圾地点,运距综合考虑,而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求</p> <p>4. 计算规则:按实际体积以立方米计算</p>	m3	744.61			
167	010401006001	<p>垫层</p> <p>1. 混凝土强度等级:C15</p> <p>2. 主要内容:砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等</p> <p>3. 部位:条形基础垫层等</p>	m3	137.31			
168	AB002	<p>砖砌矩形井</p> <p>1. 井壁厚度:综合考虑</p> <p>2. 砖品种、规格:MU25 烧结普通砖 240*115*53</p> <p>3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆</p>	m3	51.35			
169	AB003	<p>砖砌电缆沟</p> <p>1. 井壁厚度:综合考虑</p> <p>2. 砖品种、规格:MU25 烧结普通砖 240*115*53</p> <p>3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆</p>	m3	27.01			
170	010402001001	<p>矩形柱</p> <p>1. 混凝土强度等级: C25</p> <p>2. 断面: 综合考虑</p> <p>3. 主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等</p> <p>4. 部位: 电缆沟等</p>	m3	0.53			
171	010403004001	<p>圈梁</p> <p>1. 混凝土强度等级: C25</p> <p>2. 断面: 综合考虑</p> <p>3. 主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等</p> <p>4. 部位: 电缆沟等</p>	m3	11.80			
172	010401003001	<p>满堂基础</p> <p>1. 基础形式:筏板基础</p> <p>2. 混凝土强度等级:C30</p> <p>3. 主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等</p> <p>4. 部位: 电缆井等</p>	m3	22.93			

173	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈 1. 构件名称: 预制井盖板 2. 混凝土、砂浆强度等级: C30 3. 主要内容: 含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m <sup>3</sup>	23.97			
174	010416001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 箍筋, Φ6 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.033			
175	010416001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 箍筋, Φ8 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.057			
176	010416001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ12 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	2.851			
177	010416001004	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ14 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	5.445			
178	010416001005	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ18 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.114			
179	010416002001	预制构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ8 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.609			
180	010416002002	预制构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ10 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.099			
181	010416002003	预制构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ12 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.394			

		要求					
182	010416002004	预制构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 14$ 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.023			
183	010416002005	预制构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 18$ 3. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.047			
184	010417002001	预埋铁件 1. 构件名称: 角钢等 2. 规格: L50*50*5 角钢 3. 工作内容: 含加工制作、除锈、运输、安装、面层处理等所有工作 4. 具体做法: 详见设计图纸	t	1.95			
185	AB004	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 综合考虑 2. 材料种类、配合比、厚度: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	124.66			
186	AB005	井圈、井盖 1. 材质: 重型球墨铸铁井盖(含井圈) 2. 规格: $\Phi 700$ 3. 主要内容: 采购、安装所有内容	座	8.00			
187	AB006	井圈、井盖 1. 材质: 重型球墨铸铁井盖(含井圈) 2. 规格: $\Phi 770$ 3. 主要内容: 采购、安装所有内容	座	16.00			
188	AB007	防坠网 1. 井径: 700mm 2. 材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 3. 规格及要求: 单绳拉力大于 1600N, 耐冲击 500 焦(100kg*0.5 米), 静态承重 300kg, 网目小于 10cm; 产品设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。	块	24.00			
合计							





措施项目清单计价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目名称	金额（元）
	1#仓库配电安装工程	
1	措施项目清单计价（一）	
2	措施项目清单计价（二）	
	5#开闭所及配电室安装工程	
3	措施项目清单计价（一）	
4	措施项目清单计价（二）	
	1#仓库配电室安装工程	
5	措施项目清单计价（一）	
6	措施项目清单计价（二）	
	室外管网安装工程	
7	措施项目清单计价（一）	
8	措施项目清单计价（二）	
	配套土建工程	
9	措施项目清单计价（一）	
10	措施项目清单计价（二）	
合计		

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		1#仓库配电安装工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		5#开闭所及配电室安装工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		1#仓库配电室安装工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外管网安装工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		配套土建工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
5		大型机械设备进出场及安拆						
		合计						

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
		1#仓库配电安装工程					
1	CB001	脚手架	项	1.00			
		5#开闭所及配电室安装工程					
1	CB012	脚手架	项	1.00			
		1#仓库配电室安装工程					
1	CB020	脚手架	项	1.00			
		室外管网安装工程					
		配套土建工程					
脚手架							
1	AB011	脚手架 1. 搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	24.00			
		合计					



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	1#仓库配电安装工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	总承包服务费			
	5#开闭所及配电室安装工程			
6	暂列金额	项	10000.00	
7	承包人分包的专业工程暂估价	项		
8	特殊项目暂估价	项		
9	计日工			
10	总承包服务费			
	1#仓库配电室安装工程			
11	暂列金额	项	10000.00	
12	承包人分包的专业工程暂估价	项		
13	特殊项目暂估价	项		
14	计日工			
15	总承包服务费			
	室外管网安装工程			
16	暂列金额	项	20000.00	
17	承包人分包的专业工程暂估价	项		
18	特殊项目暂估价	项		
19	计日工			
20	总承包服务费			
	配套土建工程			
21	暂列金额	项	10000.00	
22	承包人分包的专业工程暂估价	项		
23	特殊项目暂估价	项		
24	计日工			
25	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#仓库配电安装工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	5#开闭所及配电室安装工程			
2	暂列金额	项	10000.00	
	1#仓库配电室安装工程			
3	暂列金额	项	10000.00	
	室外管网安装工程			
4	暂列金额	项	20000.00	
	配套土建工程			
5	暂列金额	项	10000.00	
合计			110000.00	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6# 配电工程			
	1#仓库配电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	5#开闭所及配电室安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	1#仓库配电室安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			



2	税金			
	室外管网安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	配套土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			







## 工 程 设 备 汇 总 表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
1		开闭所出线柜⑤ KYN28A-12-024 2300*800*1500	台	1.00				
2		开闭所出线柜⑥ KYN28A-12-024 2300*800*1500	台	1.00				
3		开闭所备用柜⑦ KYN28A-12-024 2300*800*1500	台	1.00				
4		配电室进线柜① HXGN 1300*700*2000	台	1.00				
5		配电室计量柜② HXGN 900*700*2000	台	1.00				
6		配电室 PT 兼避雷器柜③ HXGN 900*700*2000	台	1.00				
7		配电室变压器柜④ HXGN 1300*700*2000	台	1.00				
8		配电室变压器柜⑤ HXGN 1300*700*2000	台	1.00				
9		干式变压器 SCB-200/10± 2*2.5%/0.4KV, Ud%=4, Dyn11	台	2.00				
10		开闭所及配电室照明配电箱	台	1.00				
11		1#配电室变压器柜④ KYN28A-12-024 2300*800*1500	台	1.00				
12		干式变压器 SCB-1250/10± 2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11	台	1.00				
13		1#配电室照明配电箱	台	1.00				
14		开闭所 1#进线柜① KYN28A-12-023 2300*800*1500	台	1.00				
15		开闭所 1#计量柜② KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500	台	1.00				
16		开闭所 1#PT 兼避雷器柜③ KYN28A-12-048 2300*800*1500	台	1.00				
17		0.4KV 1#配电室 1#进线柜 (01) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
18		0.4KV 1#配电室电容柜 (02) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
19		0.4KV 1#配电室电容柜 (03)	台	1.00				

		GCK 1000*800*2200						
20		0.4KV 1#配电室馈线柜(04) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
21		0.4KV 1#配电室馈线柜(05) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
22		0.4KV 1#配电室馈线柜(06) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
23		0.4KV 5#配电室进线柜(01) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
24		0.4KV 5#配电室电容柜(02) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
25		0.4KV 5#配电室馈线柜(03) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
26		0.4KV 5#配电室馈线柜(04) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
27		0.4KV 5#配电室电容柜(05) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
28		0.4KV 5#配电室进线柜(06) GCK 1000*800*2200	台	1.00				
29		1#配电室 1#进线柜① KYN28A-12-023 2300*800*1500	台	1.00				
30		1#配电室 1#计量柜② KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500	台	1.00				
31		1#配电室 1#PT 兼避雷器柜③ KYN28A-12-048 2300*800*1500	台	1.00				
32		开闭所出线柜④ KYN28A-12-024 2300*800*1500	台	1.00				
33		直流屏 800*600*2200	套	2.00				
34		配电箱 AP-QGQ2	台	1.00				
35		配电箱 AZ1	台	1.00				
36		配电箱 AZ2	台	1.00				
37		配电箱 AZ3	台	1.00				
38		配电箱 AZ4	台	1.00				
39		配电箱 AZ5	台	1.00				
40		配电箱 AZ6	台	1.00				
41		配电箱 AZ7	台	1.00				
42		配电箱 AZ8	台	1.00				
43		配电箱 AP-JJQ	台	1.00				
44		配电箱 AP-CXQ	台	1.00				
45		配电箱 AP-QGQ1	台	1.00				
46		配电箱 AP-PT	台	1.00				
47		配电箱 AL	台	8.00				

48		配电箱 AP1	台	28.00				
49		配电箱 AP2	台	29.00				
50		配电箱 APHD1	台	6.00				
51		配电箱 APHD2	台	2.00				
		合计：						

## 第六章 图纸

详见附件

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件：场地三通一平。
- 三、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》



## 第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标函附录

项目名称： 华滋海洋中大型无人船艇产业基地 1#5#6#配电工程

招标编号：

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价（元）	人民币大写_____小写_____	
2	项目经理	姓名：_____	
3	工期	_____	
4	质量标准		
5	不存在禁止投标的情形承诺	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、 1.4.4 项规定的任何一种情形	
6	投标有效期		

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方及参与本次投标的相关人员承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）\_\_\_\_\_邮箱\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证彩色扫描件及社保证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

拟投入本工程项目管理机构情况表

职务	姓名	执业或职业资格证明			备注
		证书名称	证号	专业	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 评分办法补充说明

### 一、技术标（暗标）施工组织设计

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分及扣分理由。施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

### 二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

三、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

## 附录1



# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	资格预审合格通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档 内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）（附威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图）。
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件 1、工期：12个月； 2、质量标准：达到国家验收规范合格标准； 3、投标有效期：90天； 4、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）及身份证彩色扫描件。 2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）、授权委托书（参照投标文件格式提供）、法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托代理人近一个月（2024年3月或2024年4月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标保证金的金额：伍万元整 投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1 1、如采用电汇、网上银行转账形式 投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明彩色扫描件。 2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 3、如选择保险保函形式 投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市内设有的服务机构营业执照 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.5	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 上传项目管理机构组成表（参照投标文件格式提供）及人员社保证明扫描件。社保证明指近一个月（2024年3月或2024年4月）社保证明。 项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。 投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将被否决。
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> （省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图。 (2) 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。注：查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ；投标文件需附查询截图。 (3) 投标人近一年无严重失信记录，需附“信用中国”未被列入严重失信主体名单查询截图（查询网址： <a href="https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/">https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/</a> ）及通过信用中国（查询网址： <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> ）或信用中国（山东）（ <a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a> ）查询的信用报告。
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 参照投标文件格式提供。
1.8	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）
2	技术标 [25.00]（汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	技术性能	12.00	评标委员会根据投标单位所报产品的技术方案、负载能力、结构、安全及产品检测、认证、密封、绝缘、防火、防虫、防盗、设备中所需元器件安全、耐用、有耐腐蚀、抗氧化、稳定性好等进行评定，由评委酌情打分，最高计至12分。

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.2	施工方案	7.00	评标委员会根据投标单位的安装方案内容齐全,工期、工序、进度合理,方案先进切实可行,质量保证体系可靠,环境、安全文明施工管理措施等进行评定,由评委酌情打分,最高计至7分。
2.3	售后服务承诺	6.00	评标委员会根据投标单位提供的售后维修服务承诺、内容及措施等方面进行评定,最高计至6分
3	资信标 [15.00]		
3.1	投标人信用情况	3.00	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年内,在建设工程领域无行政处罚记录的得3分,在建设工程领域有行政处罚记录的,每有一条记录在0分的基础上,扣1分,扣分无下限。 注:附通过信用中国(查询地址: <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> )和信用中国(山东)( <a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a> )查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员组成包含项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、质检(量)员1人、专职安全员1人、资料员1人。配备齐全,分工明确。 投标文件中项目管理班子配备符合招标文件要求的最低标准的,且与资格审查项目管理机构人员一致,得5.0分,否则不得分。
3.3	企业业绩	7.00	通过系统勾选所使用的业绩 投标人2022年1月1日至今承揽的类似工程业绩, 单项合同额<500万元,每有1项得1分; 单项合同额≥500万元,每有1项得2分 本项最高得7分。 同类或类似工程指:配电工程。 注:需上传合同主要条款页原件的彩色扫描件、中标通知书原件的彩色扫描件及中标公告或中标公示网页截图,三者缺一不可,否则该项不得分。 时间以合同签订时间为准,金额以合同金额为准。中标候选人投标文件中填报的同类工程业绩将随中标公示一同公示。
4	商务标 [60.00]		
4.1	投标报价	55.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。            评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。            投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数)            当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值            当6&lt;n≤9时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当n&gt;9时,A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值            B:招标控制价。            K1:0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。            K2:0.9。            Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。            Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分            每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。            每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。            偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>
4.2	分部分项	5.00	<p>基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数)            当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值            当n&gt;4时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审            清单基本分数计算方式:总分值/清单项目个数            清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高1%减1/N,减完为止。每低1%减0.5/N,减完为止            总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 5697284.40

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程		110000.00		
	合计		110000.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程		110000.00		
1	1#仓库配电安装工程		60000.00		
2	5#开闭所及配电室安装工程		10000.00		
3	1#仓库配电室安装工程		10000.00		
4	室外管网安装工程		20000.00		
5	配套土建工程		10000.00		
合计			110000.00		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程		
	1#仓库配电安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	5#开闭所及配电室安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	1#仓库配电室安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	室外管网安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	配套土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程							
	1#仓库配电安装工程							
1	030204018001	配电箱	1.类别:配电箱 AZ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.类别:配电箱 AZ2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.类别:配电箱 AZ3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
4	030204018004	配电箱	1.类别:配电箱 AZ4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
5	030204018005	配电箱	1.类别:配电箱 AZ5 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
6	030204018006	配电箱	1.类别:配电箱 AZ6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
7	030204018007	配电箱	1.类别:配电箱 AZ7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
8	030204018008	配电箱	1.类别:配电箱 AZ8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
9	030204018009	配电箱	1.类别:配电箱 AP-JJQ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	1			
10	030204018010	配电箱	1.类别:配电箱 AP-CXQ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030204018011	配电箱	1.类别:配电箱 AP-QGQ1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	1			
12	030204018012	配电箱	1.类别:配电箱 AP-QGQ2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	1			
13	030204018013	配电箱	1.类别:配电箱 AP-PT 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	1			
14	030204018014	配电箱	1.类别:配电箱 AL 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线、型钢基础	台	8			
15	030204018015	配电箱	1.类别:配电箱 AP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	28			
16	030204018016	配电箱	1.类别:配电箱 AP2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	29			
17	030204018017	配电箱	1.类别:配电箱 APHD1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	6			
18	030204018018	配电箱	1.类别:配电箱 APHD2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):挂墙明装 距地1.5米 3.半周长或回路数:非标、厂家定制 4.包含接线	台	2			
19	030212001001	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):沿钢结构明配 4.包含接线盒安装	m	482.75			
20	030212001002	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):沿钢结构明配	m	13.05			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030212001003	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):沿钢结构明配	m	51.12			
22	030212001004	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	51.6			
23	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):综合考虑	m	244.14			
24	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):综合考虑	m	205.44			
25	030212001007	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	56.97			
26	030212001008	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	13.11			
27	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:带隔板槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支吊架制安 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	597.06			
28	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:带隔板槽式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架支吊架制安 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	94.65			
29	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:带隔板槽式桥架 3.型号、规格:300*200 4.桥架支吊架制安 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	53.92			
30	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:带隔板槽式桥架 3.型号、规格:400*100 4.桥架支吊架制安 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	295.57			
31	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1402.446			
32	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	7202.423			
33	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6mm <sup>2</sup>	m	255.59			
34	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*185+1*95 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	110.043			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	122.874			
36	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*150+1*95 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	134.096			
37	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*150+1*95 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	4.5			
38	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*120+1*70 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	368.278			
39	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*95+1*50 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	191.225			
40	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*70+1*35 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	14.21			
41	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*70+1*35 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	18.946			
42	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	1252.546			
43	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*35+1*16 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	831.772			
44	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	42.611			
45	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	66.879			
46	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	1456.761			
47	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	13.61			
48	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	1187.575			
49	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*2.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制安	m	126.36			
50	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制安	m	14.775			
51	030213002001	工厂灯	1.名称:壁灯 2.型号、规格:LED、400W 3.安装形式: 壁装 4.安装高度: 距地4米、8米	套	154			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030211002001	送配电装置系统调试	1.电压等级 (V或kV): 1KV 2.供电形式 (仅适用于1kV以下交流供电系统): 断路器 3.电压类别 (交流或直流): 交流	系统	1			
5#开闭所及配电室安装工程								
1	030202017001	高压成套配电柜	1.名称:开闭所1#进线柜① 2.规格型号: KYN28A-12-023 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
2	030202017002	高压成套配电柜	1.名称:开闭所1#计量柜② 2.规格型号: KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
3	030202017003	高压成套配电柜	1.名称:开闭所1#PT兼避雷器柜③ 2.规格型号: KYN28A-12-048 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
4	030202017004	高压成套配电柜	1.名称:开闭所出线柜④ 2.规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
5	030202017005	高压成套配电柜	1.名称:开闭所出线柜⑤ 2.规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
6	030202017006	高压成套配电柜	1.名称:开闭所出线柜⑥ 2.规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030202017007	高压成套配电柜	1.名称:开闭所备用柜⑦ 2.规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
8	030202017008	高压成套配电柜	1.名称:配电室进线柜① 2.规格型号: HXGN 1300*700*2000 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
9	030202017009	高压成套配电柜	1.名称:配电室计量柜② 2.规格型号: HXGN 900*700*2000 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
10	030202017010	高压成套配电柜	1.名称:配电室PT兼避雷器柜③ 2.规格型号: HXGN 900*700*2000 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
11	030202017011	高压成套配电柜	1.名称:配电室变压器柜④ 2.规格型号: HXGN 1300*700*2000 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
12	030202017012	高压成套配电柜	1.名称:配电室变压器柜⑤ 2.规格型号: HXGN 1300*700*2000 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
13	030204004001	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室进线柜 (01) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030204004002	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室电容柜 (02) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			
15	030204004003	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室馈线柜 (03) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			
16	030204004004	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室馈线柜 (04) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			
17	030204004005	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室电容柜 (05) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			
18	030204004006	低压开关柜	1.名称:0.4KV 5#配电室进线柜 (06) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 4.符合规范及设计要求	台	1			
19	030201002001	干式变压器	1.型号: SCB-200/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=4, Dyn11 2.电压(kV): 10KV 3.工作内容: 设备基础制作及安装, 变压器安装, 母线安装, 保护外罩的制安	台	2			
20	030203003001	带形母线	1.材质:铜母线 2.每相片数:一片 3.规格 (截面积):40*4	m	3.2			
21	030204014001	直流馈电屏	1.名称: 直流屏 800*600*2200 2.工作内容: 本体安装、包含盘柜配线、蓄电池屏安装等	套	1			
22	030204018019	配电箱	1.类别:开闭所及配电室照明配电箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 3.半周长或回路数:综合考虑 4.其他: 含接线端子制作安装等	台	1			
23	CB002	盘柜处电缆防火堵洞	1.材料名称: 防火材料 2.满足规范及图纸要求	处	5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030705005001	报警控制器	1.名称:电气火灾监控系统 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:电气火灾监控主机、剩余电流式电气火灾监控探测器、温度传感器、电流互感器及相关的配管、配线等安装及调试 4.符合规范及设计要求	台	1			
25	030705005002	报警控制器	1.名称:云平台系统 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:仪表、智能通信机、交换机、不间断电源及相关的配管、配线、配套设备等安装及调试 4.符合规范及设计要求	台	1			
26	CB003	配电柜基础	1.位置:高低压配电柜 2.规格型号:200*10厚钢板 3.包含除锈、刷油、接地	m	5.2			
27	CB004	配电柜基础	1.位置:高低压配电柜 2.规格型号:10#槽钢 3.包含除锈、刷油、接地	m	56.8			
28	030212001009	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.包含接线盒安装	m	189.242			
29	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	409.974			
30	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	260.244			
31	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):消防型双管荧光灯 2.型号、规格:T8、2*14W 3.安装形式:吸顶	套	42			
32	030204031001	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
33	030204031002	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	12			
34	030212001010	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	3			
35	030203006001	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):400A 2.包含支吊架制安、防火封堵、接地:符合规范要求	m	4.2			
36	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:400*200 4.桥架支吊架制安 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	21.789			
37	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*400 2.敷设方式:综合考虑 3.包含防火封堵、电缆防火涂料涂抹等	m	9.332			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030208001019	电力电缆	1.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 2.敷设方式: 综合考虑 3.包含防火封堵、电缆防火涂料涂抹等	m	88.621			
39	CB005	电缆终端头	1.名称: 户内冷缩式电缆终端头 (成品) 2.规格型号: 3*400 3.工作内容: 电缆终端头制作安装	套	1			
40	CB006	电缆终端头	1.名称: 户内冷缩式电缆终端头 (成品) 2.规格型号: 3*50 3.工作内容: 电缆终端头制作安装	套	4			
41	CB007	电缆肘型头	1.名称: 电缆肘型头 (含户内电缆终端头) 2.规格型号: 3*50 3.工作内容: 电缆终端头制作安装	套	1			
42	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+1*16 2.敷设方式:综合考虑 3.工作内容: 电缆终端头制作安装	m	39.135			
43	030209001001	接地装置	1.接地母线材质、规格: 镀锌扁钢 50*5 2.敷设方式: 沿砖混凝土结构明敷 3.含临时接地端子, 配电室实测接地主接地电阻满足规范及设计要求	项	1			
44	CB008	电气调试	1.名称:直流供电系统调试	系统	1			
45	030211007001	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	2			
46	030211007002	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	2			
47	CB009	电缆耐压及泄露试验	1.电压等级: 10KV	根次	4			
48	030211006001	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	4			
49	030211006002	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	2			
50	030211001001	干式电力变压器系统调试	1.容量 (kV · A) :200kVA	系统	2			
51	030211002002	送配电装置系统调试	1.电压等级 (V或kV) : 10KV 2.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统) : 断路器 3.电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	2			
52	030211002003	送配电装置系统调试	1.电压等级 (V或kV) : 1KV 2.供电形式 (仅适用于1kV以下交流供电系统) : 断路器 3.电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	2			
53	030211008001	接地装置	1.类别:独立接地系统调试	系统	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	CB010	配电室配备设施:	1.说明:满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、安全条例、接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器、消防斧、消防桶、消防铲、防毒面具、工具柜、沙箱、档案柜、绝缘垫、标示牌 (铝塑板)、电力专用锁具 3.包含但不限于以上配套装置, 达到电业部门验收标准	套	2			
55	CB011	钢制配管墙体剔槽及恢复 $\phi$ 20以内		m	15.2			
1#仓库配电室安装工程								
1	030202017013	高压成套配电柜	1.名称:1#配电室1#进线柜① 2.规格型号: KYN28A-12-023 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
2	030202017014	高压成套配电柜	1.名称:1#配电室1#计量柜② 2.规格型号: KYN28A-12-061 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
3	030202017015	高压成套配电柜	1.名称:1#配电室1#PT兼避雷器柜③ 2.规格型号: KYN28A-12-048 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
4	030202017016	高压成套配电柜	1.名称:1#配电室变压器柜④ 2.规格型号: KYN28A-12-024 (改) 2300*800*1500 3.每相母线数量 (单或双):单 4.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装、刷漆及接地等 5.符合规范及设计要求	台	1			
5	030204004007	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室1#进线柜 (01) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030204004008	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室电容柜 (02) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			
7	030204004009	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室电容柜 (03) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			
8	030204004010	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室馈线柜 (04) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			
9	030204004011	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室馈线柜 (05) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			
10	030204004012	低压开关柜	1.名称:0.4KV 1#配电室馈线柜 (06) 2.规格型号: GCK 1000*800*2200 3.工作内容: 柜体安装及调试, 母线安装, 刷漆 4.包含接地 5.符合规范及设计要求	台	1			
11	030201002002	干式变压器	1.型号: SCB-1250/10 $\pm 2\% \pm 2.5\% / 0.4KV$ , $U_d\% = 6$ , Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装, 母线安装, 保护外罩的制安	台	1			
12	030203003002	带形母线	1.材质:铜母线 2.每相片数:一片 3.规格 (截面积):40*4	m	1.6			
13	030204014002	直流馈电屏	1.名称: 直流屏 800*600*2200 2.工作内容: 本体安装、电气调试; 母线安装; 盘柜配线; 焊、压接线端子; 端子板安装; 屏边安装等 3.含蓄电池屏安装	套	1			
14	030204018020	配电箱	1.类别:1#配电室照明配电箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 3.半周长或回路数:综合考虑 4.其他: 含接线端子制作安装等	台	1			
15	CB013	盘柜处电缆防火堵洞	1.材料名称: 防火材料 2.满足规范及图纸要求	处	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030705005003	报警控制器	1.名称:电气火灾监控系统 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:电气火灾监控主机、剩余电流式电气火灾监控探测器、温度传感器、电流互感器及相关的配管、配线等安装及调试 4.符合规范及设计要求	台	1			
17	030705005004	报警控制器	1.名称:云平台系统 2.安装方式:壁挂 3.工作内容:仪表、智能通信机、交换机、不间断电源及相关的配管、配线、配套设备等安装及调试 4.符合规范及设计要求	台	1			
18	CB014	配电柜基础	1.位置:高低压配电柜 2.规格型号:200*10厚钢板 3.包含除锈、刷油、接地	m	3.05			
19	CB015	配电柜基础	1.位置:高低压配电柜 2.规格型号:10#槽钢 3.包含除锈、刷油、接地	m	36.2			
20	030212001011	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.包含接线盒安装	m	74.269			
21	030212003006	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	164.953			
22	030212003007	电气配线	1.种类(导线、母线):动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	100.078			
23	030213004002	荧光灯	1.形式(组装、成套):消防型双管荧光灯 2.型号、规格:T8、2*14W 3.安装形式:吸顶	套	16			
24	030204031003	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
25	030204031004	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	4			
26	030212001012	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):综合考虑	m	3			
27	030203006002	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):2500A 2.包含支吊架制安、防火封堵、接地:符合规范要求	m	2.1			
28	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*50 2.敷设方式:综合考虑 3.包含防火封堵、电缆防火涂料涂抹等	m	49.12			
29	CB016	电缆终端头	1.名称:户内冷缩式电缆终端头(成品) 2.规格型号:3*50 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030209001002	接地装置	1.接地母线材质、规格: 镀锌扁钢 50*5 2.敷设方式: 沿砖混凝土结构明敷 3.含临时接地端子, 配电室实测接地主接地电阻满足规范及设计要求	项	1			
31	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95 2.敷设方式: 综合考虑 3.电缆头制安	m	24.026			
32	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*150+1*95 2.敷设方式: 综合考虑 3.电缆头制安	m	36.404			
33	030208001024	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*95+1*50 2.敷设方式: 综合考虑 3.电缆头制安	m	67.365			
34	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*35+1*16 2.敷设方式: 综合考虑 3.电缆头制安	m	23.441			
35	CB017	电气调试	1.名称: 直流供电系统调试	系统	1			
36	030211007003	避雷器、电容器调试	1.名称: 避雷器调试 2.电压等级: 10kV	组	1			
37	030211007004	避雷器、电容器调试	1.名称: 电容器调试 2.电压等级: 1kV	组	2			
38	CB018	电缆耐压及泄露试验	1.电压等级: 10KV	根次	1			
39	030211006003	母线系统调试	1.电压等级: 10KV以下	段	2			
40	030211006004	母线系统调试	1.电压等级: 1KV以下	段	1			
41	030211001002	干式电力变压器系统调试	1.容量 (kV · A) : 1250kVA	系统	1			
42	030211002004	送配电装置系统调试	1.电压等级 (V或kV) : 10KV 2.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统) : 断路器 3.电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	1			
43	030211002005	送配电装置系统调试	1.电压等级 (V或kV) : 1KV 2.供电形式 (仅适用于1kV以下交流供电系统) : 断路器 3.电压类别 (交流或直流) : 交流	系统	1			
44	030211008002	接地装置	1.类别: 独立接地系统调试	系统	1			
45	CB019	配电室配套设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、安全条例、接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器、消防斧、消防桶、消防铲、防毒面具、工具柜、沙箱、档案柜、绝缘垫、标示牌 (铝塑板)、电力专用锁具 3.包含但不限于以上配套装置, 达到电业部门验收标准	套	1			
室外管网安装工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030208003001	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De110*5mm 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖填土	m	214.407			
2	030208003002	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De160*6.5mm 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖填土	m	456.365			
3	030208003003	电缆保护管	1.材质:MPP管 2.规格:De175*14mm 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.含管枕、不含挖填土	m	2023.616			
4	030208001026	电力电缆	1.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含防火封堵	m	193.293			
5	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*400 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含防火封堵	m	241.896			
6	CB021	电缆终端头制作安装:	1.名称:户内肘形电缆终端头(成品) 2.形式:冷缩式 3.规格:10KV 3*400	套	1			
7	CB022	电缆复合方向标志桩	1.安装方式:电缆路径的直线间隔15m,转弯处或接头部分,竖立明显的方向标志桩	个	59			
8	CB023	聚合塑料电缆警示板	1.型号、规格:500mm*5mm 2.安装部位:MPP电力保护管上方敷设	m	872.773			
9	CB024	电缆警示带	1.型号、规格:综合考虑 2.安装部位:CPVC电力保护管上方敷设	m	220			
10	CB025	电缆交流耐压及泄露试验		根次	2			
配套土建工程								
1	010101006001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土平均深度:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、场内倒运土、弃土场地平整、人工清槽等 6.工程量:按建设单位批准的施工组织设计的实际挖方量计算 7.部位:管沟、井	m3	2388.2198			
2	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填要求:分层夯填,满足设计和规范要求 3.工作内容:装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:综合考虑 5.工程量:按照实际的回填体积计算 6.部位:管沟、井	m3	1643.6086			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料要求:砂 2.回填要求:分层夯填,满足设计和规范要求 3.工程量:按照实际的回填体积计算 4.部位: 管沟	m <sup>3</sup>	499.408			
4	AB001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.工作内容:清理场地内垃圾、装车、倒运、外运、卸车等 3.自找弃垃圾地点,运距综合考虑,而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求 4.计算规则:按实际体积以立方米计算	m <sup>3</sup>	744.6112			
5	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等 3.部位: 条形基础垫层等	m <sup>3</sup>	137.3067			
6	AB002	砖砌矩形井	1.井壁厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:MU25烧结普通砖240*115*53 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	51.3475			
7	AB003	砖砌电缆沟	1.井壁厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:MU25烧结普通砖240*115*53 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	27.0144			
8	010402001001	矩形柱	1.混凝土强度等级: C25 2.断面: 综合考虑 3.主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等 4.部位: 电缆沟等	m <sup>3</sup>	0.5256			
9	010403004001	圈梁	1.混凝土强度等级: C25 2.断面: 综合考虑 3.主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等 4.部位: 电缆沟等	m <sup>3</sup>	11.7996			
10	010401003001	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 3.主要内容: 砼浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等 4.部位: 电缆井等	m <sup>3</sup>	22.93			
11	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制井盖板 2.混凝土、砂浆强度等级: C30 3.主要内容: 含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m <sup>3</sup>	23.9684			
12	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: 箍筋, Φ6 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.0331			
13	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: 箍筋, Φ8 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.057			
14	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: Φ12 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	2.8509			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 14$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	5.4453			
16	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 18$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.1136			
17	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 8$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.6089			
18	010416002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 10$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.0989			
19	010416002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 12$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.3937			
20	010416002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 14$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.0233			
21	010416002005	预制构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: $\Phi 18$ 3.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求	t	0.0473			
22	010417002001	预埋铁件	1.构件名称: 角钢等 2.规格: L50*50*5角钢 3.工作内容: 含加工制作、除锈、运输、安装、面层处理等所有工作 4.具体做法: 详见设计图纸	t	1.9495			
23	AB004	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度: 20mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	124.656			
24	AB005	井圈、井盖	1.材质: 重型球墨铸铁井盖(含井圈) 2.规格: $\Phi 700$ 3.主要内容: 采购、安装所有内容	座	8			
25	AB006	井圈、井盖	1.材质: 重型球墨铸铁井盖(含井圈) 2.规格: $\Phi 770$ 3.主要内容: 采购、安装所有内容	座	16			
26	AB007	防坠网	1.井径: 700mm 2.材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 3.规格及要求: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦(100kg*0.5米), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 产品设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。	块	24			
合计								



措施项目清单计价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程	
	1#仓库配电安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#开闭所及配电室安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#仓库配电室安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	配套土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程				
	1#仓库配电安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#开闭所及配电室安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#仓库配电室安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	配套土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程							
	1#仓库配电安装工程							
1	CB001	脚手架		项	1			
	5#开闭所及配电室安装工程							
1	CB012	脚手架		项	1			
	1#仓库配电室安装工程							
1	CB020	脚手架		项	1			
	室外管网安装工程							
	配套土建工程							
1	AB008	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB009	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB010	构件吊装机械费		项	0			
4	AB011	脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	24			
5	AB012	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
6	AB013	现浇混凝土基础模板		m2	0			
7	AB014	基底排水		m2基底面积	0			
8	AB015	集水井排水		项	0			
9	AB016	井点降水		项	0			
10	AB017	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程			
	1#仓库配电安装工程			
1	暂列金额	项	60000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		60000.00	
	5#开闭所及配电室安装工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
	1#仓库配电室安装工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
	室外管网安装工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	
	配套土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	

## 暂列金额明细表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程			
	1#仓库配电安装工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	合计		60000.00	
	5#开闭所及配电室安装工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	1#仓库配电室安装工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	室外管网安装工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	配套土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程				
		1#仓库配电安装工程				
		5#开闭所及配电室安装工程				
		1#仓库配电室安装工程				
		室外管网安装工程				
		配套土建工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程				
		1#仓库配电安装工程				
		5#开闭所及配电室安装工程				
		1#仓库配电室安装工程				
		室外管网安装工程				
		配套土建工程				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程			
	1#仓库配电安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#开闭所及配电室安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#仓库配电室安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	配套土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程					
	1#仓库配电安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#开闭所及配电室安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#仓库配电室安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	配套土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

## 计日工表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程				
	1#仓库配电安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	5#开闭所及配电室安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1#仓库配电室安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外管网安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	配套土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

## 计日工表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程			
	1#仓库配电安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	5#开闭所及配电室安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#仓库配电室安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管网安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	配套土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程				
1#仓库配电安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#开闭所及配电室安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#仓库配电室安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 华滋海洋中大型无人船艇产业基地1#5#6#配电工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
配套土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			